

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)

16.07.2026 № _____

с. Петропавловское

Об утверждении Схемы
теплоснабжения муниципального
округа Петропавловский район
Алтайского края на период с 2026
года до 2041 года

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального округа Петропавловский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения муниципального округа Петропавловский район Алтайского края на период с 2026 года до 2041 года.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального округа Петропавловский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации
муниципального округа

А.В. Ожогин

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации
муниципального округа

Петропавловский район

Алтайского края

от « ____ » _____ 2026 года

№ _____

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

на период с 2026 года до 2041 года

Публичные слушания проведены

« ____ » _____ 2026 года

Протокол от

« ____ » _____ 2026 года № _____

Заказчик

Администрация муниципального округа
Петропавловский район Алтайского края

Разработчик

Индивидуальный предприниматель
Неганов Алексей Александрович

с. Петропавловское

2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ	Стр.
Введение	4
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	9
Глава 1. Краткая характеристика территории	9
Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения	12
II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14
Часть 2. Источники тепловой энергии	14
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	24
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	30
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	39
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	39
Часть 7. Балансы теплоносителя	41
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом	41
Часть 9. Оценка надежности теплоснабжения	42
Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающей организации	47
Часть 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения	51
Часть 12. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	52
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	54
Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения	54
Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	54
Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)	55
Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей	55
III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	57
Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	57

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	57
Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя	58
Глава 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	59
Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	59
Глава 6. Перспективные топливные балансы	60
Глава 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	61
Глава 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	62
Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	62
Часть 2. Критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации	63
Часть 3. Определение единой теплоснабжающей организации	63
Глава 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	64
Глава 10. Решения по бесхозяйным сетям	64
Глава 11. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	64
Часть 1. Аварийные режимы подпитки тепловой сети	64
Часть 2. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	64
Часть 3. Анализ основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий	66
Часть 4. Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах	67
Библиография	68
Приложения	69

Введение

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального округа Петропавловский район Алтайского края (далее МО Петропавловский район Алтайского края) до 2041 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергией потребителей.

Целью разработки схемы теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края является обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей и оптимизация режимов работы проектируемых и существующих тепловых сетей.

Схема разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения являлся 2025 год.

Проектирование схемы теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных её частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительное развитие получили системы локального, децентрализованного теплоснабжения, отличающегося в выгодную сторону отсутствием потерь при транспортировке тепловой энергии.

При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- «Схема территориального планирования муниципального округа Петропавловский район Алтайского края»;
- Правила землепользования и застройки МО Петропавловский район Алтайского края;
- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);
- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционным конструкциям, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
- статистическая отчетность организаций по выработке, отпуску и использованию ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В работе используются следующие понятия и определения:

"Схема теплоснабжения" – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

"Система теплоснабжения" – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

"Расчетный элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

"Единая теплоснабжающая организация" в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

"Тепловая энергия" – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

"Качество теплоснабжения" – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

"Источник тепловой энергии (теплоты)" – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

"Теплопотребляющая установка" – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

"Тепловая сеть" – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

"Котел водогрейный" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

"Котел паровой" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

"Индивидуальный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

"Центральный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

"Котельная" – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

"Зона действия системы теплоснабжения" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

"Тепловая мощность (далее - мощность)" – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

"Тепловая нагрузка" – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

"Установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

"Располагаемая мощность источника тепловой энергии" – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности,

не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

"Мощность источника тепловой энергии нетто" – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Топливоно-энергетический баланс" – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

"Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель)" – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

"Теплосетевые объекты" – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

"Радиус эффективного теплоснабжения" – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

"Элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

"Показатель энергоэффективности" – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;

"Возобновляемые источники энергии" – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия

приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

"Режим потребления тепловой энергии" – процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

"Базовый" режим работы источника тепловой энергии" – режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии" – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Надежность теплоснабжения" – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

"Живучесть" – способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;

"Инвестиционная программа" организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории



Рис. 1. Географическое положение муниципального округа Петропавловский район Алтайского края.

МО Петропавловский район Алтайского края расположен в юго-восточной части Алтайского края. Рельеф — предгорная равнина. Граничит с Усть-Пристанским районом на западе и северо-западе, на юго-западе - с Усть-Калманским районом, на юге — с муниципальным округом Солонешенский район Алтайского края, на востоке и юго-востоке - со Смоленским районом, на востоке и северо-востоке — с Быстроистокским районом. Муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края включает в себя 14 населенных пунктов.

Площадь муниципального округа Петропавловский район Алтайского края составляет 1498,5 км².

Климат муниципального округа Петропавловский район Алтайского края умеренно-теплый, достаточно увлажненный с проявлением континентального характера. Годовые нормы атмосферных осадков 450 мм.

По территории района протекают реки Обь, Ануй. Имеются озера. Почвы чернозёмные.

Село Петропавловское расположено в Центральной части муниципального округа Петропавловский район Алтайского края и является районным центром.

Средняя температура января – 15,9°С. Температура, принимаемая для расчета тепловых характеристик – 38 °С.

Продолжительность отопительного периода составляет 214 суток. Средняя температура отопительного периода – 6,7 °С, число дней с отрицательной температурой в течение суток - 157 дней (СП 131.13330.2025. Строительная климатология. СНиП 23-01-99. Актуализированная версия. Данные приняты по административному центру, с. Солонешное, расположенному в 49 км от с. Петропавловское).

С. Петропавловское расположено в Центральной части МО Петропавловский район Алтайского края и является районным центром.

Таблица 1

Сведения о количестве домовладений и численности постоянного населения
муниципального округа Петропавловский район Алтайского края
(по состоянию на 01.01.2026)

Перечень сельских населенных пунктов	Площадь, га	Количество домовладений, ед.	Численность проживающего населения, чел
с. Алексеевка	520,8	535	1243
с. Антоньевка	191	679	1238
с. Зеленый Дол	169	559	1364
с. Имени Калинина	34	105	157
с. Камышенка	383	566	1280
с. Красные Орлы	38,9	40	160
с. Красный Восток	30	1	0
с. Николаевка	188,2	206	629
с. Новообинка	318,1	279	558
с. Паутово	383,1	261	802
с. Петропавловское	421,1	913	2625
с. Соловьяха	305,3	273	321

Таблица 2

Краткая характеристика МО Петропавловский район Алтайского края

Показатели	Единицы измерения	Базовые значения	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана	Значения на расчетный срок генерального плана
Площадь территории в границах поселения	Тыс. га	2982,5	2982,5	2982,5
Численность населения	Чел.	10377	10377	10377
Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:	тыс. м2	67,15	67,15	67,15
жилых усадебных зданий (коттеджей)	тыс. м2	0,9	0,9	0,9
жилых усадебных зданий	тыс. м2	4,1	4,1	4,1
жилых многоквартирных зданий	тыс. м2	4,1	4,1	4,1
общественных зданий	тыс. м2	58,05	58,05	58,05
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции	Град. Цельсия	-38,0	-38,0	-38,0
Средняя температура отопительного периода	Град. Цельсия	-6,7	-6,7	-6,7
ГСОП (градусосутки отопительного периода)	Град*сут	6394	6394	6394
Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.:				
сейсмичность		Да	Да	Да
вечная мерзлота		Нет	Нет	Нет
подрабатываемые		Нет	Нет	Нет
биогенные или илистые		Нет	Нет	Нет

Таблица 3

Краткая характеристика с. Петропавловское (централизованное теплоснабжение)

Показатели	Единицы измерения	Базовые значения	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана	Значения на расчетный срок генерального плана
Площадь территории в границах поселения	Тыс. га	0,497	0,497	0,497
Численность населения	Чел.	2625	2625	2625
Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:	тыс. м2	43,1	43,1	43,1
жилых усадебных зданий (коттеджей)	тыс. м2	0,9	0,9	0,9
жилых усадебных зданий	тыс. м2	4,1	4,1	4,1

жилых многоквартирных зданий	тыс. м2	4,1	4,1	4,1
общественных зданий	тыс. м2	34,0	34,0	34,0
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции	Град. Цельсия	-38,0	-38,0	-38,0
Средняя температура отопительного периода	Град. Цельсия	-6,7	-6,7	-6,7
ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)	Град*сут	6394	6394	6394
Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.:				
сейсмичность		Да	Да	Да
вечная мерзлота		Нет	Нет	Нет
подрабатываемые		Нет	Нет	Нет
биогенные или илистые		Нет	Нет	Нет

Производственные предприятия.

1. ИП Шлегель ИНН 226400027895.

Сельскохозяйственные предприятия.

1. ООО «АКХ Ануйское» ИНН 2264012860;

2. СПК «Имени Ленина» ИНН 2264012676;

3. ООО «Прогресс» ИНН 2264013119.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Петропавловский район Алтайского края теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными источниками тепла и от централизованных источников.

Централизованными источниками теплоснабжения являются две отопительные котельные, обслуживающие жилой фонд и здания МБОУ "Петропавловская СОШ", МБОУ Детский сад "Радуга", Детская школа искусств, Дом культуры, Спортивная школа, административные здания, магазины.

К системе центрального теплоснабжения подключены 21 многоквартирный дом в с. Петропавловское из 4417 домов, расположенных в МО Петропавловский район Алтайского края, в том числе одноэтажные – 14, двухэтажные – 6, трехэтажные - 1. Кроме того, к централизованной системе теплоснабжения подключены 56 индивидуальных домов. Жилой фонд, подключенный к системе централизованного теплоснабжения полностью обеспечен услугами центрального теплоснабжения. Общая

площадь жилых зданий, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 9063,9 кв.м.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (отопительные печи, котлы на твердом топливе, камины).

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время на территории МО Петропавловский район Алтайского края осуществляется централизованное теплоснабжение от двух отопительных котельных и индивидуальное теплоснабжение зданий, не присоединенных к системе централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение объектов МО Петропавловский район Алтайского края осуществляется от сетей МП "МОКХ". В управлении предприятия на территории МО Петропавловский район Алтайского края находятся две отопительные котельные, которые обслуживают объекты жилого фонда, социальной сферы, административно-общественные здания. Жилой фонд (усадебная жилая застройка) в с. Петропавловское снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на твердом топливе, камины).

Система централизованного горячего водоснабжения в МО Петропавловский район Алтайского края отсутствует.

На территории МО Петропавловский район Алтайского края централизованное производство и передачу тепловой энергии осуществляет МП "МОКХ", которое владеет теплогенерирующим и теплопередающим оборудованием на праве хозяйственного ведения.

С потребителями расчет производится по расчетным значениям теплопотребления (в случае отсутствия приборов учета тепловой энергии), либо по показаниям приборов учета (при их наличии у потребителей).

Отношения между МП "МОКХ" и потребителями – договорные.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников теплоснабжения представлено в таблице 4.

Описание централизованных источников теплоснабжения

Показатели	Значения
Котельная № 1 с. Петропавловское	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-1,16 Котел водогрейный № 2: КВр-1,16 Котел водогрейный № 3: КВр-1,16 Котел водогрейный № 4: КВр-1,16 Котел водогрейный № 5: КВр-1,16
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 5,0 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности вызваны длительной эксплуатацией котельного оборудования и снижением КПД котельного оборудования до 80 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 4,0 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 1286,92 Гкал/год
д) дата последнего капитального ремонта	Капитальный ремонт котельной выполнен в 2018 году
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 1,152 Гкал/час, что составляет 28,8 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

	отсутствуют
Котельная № 2 с. Петропавловское	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,63 Котел водогрейный № 2: КВр-0,63
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 1,08 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности отсутствуют. КПД котельного оборудования 82 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,885 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 170,75 Гкал/год
д) дата последнего капитального ремонта	Капитальный ремонт котельной, с заменой одного котла, проведен в 2024 году
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,225 Гкал/час, что составляет 25,4 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют

Описание местных источников теплоснабжения

Показатели	Значения
Котельная МБОУ «Камышенская СОШ»	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,4
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,34 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности вызваны длительной эксплуатацией котельного оборудования и снижением КПД котельного оборудования до 60 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,204 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Камышенская СОШ
д) дата последнего капитального ремонта	Данные о последнем капитальном ремонте котельной отсутствуют
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час, что составляет 29,4 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Паутовская СОШ»	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,4

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,34 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности вызваны длительной эксплуатацией котельного оборудования и снижением КПД котельного оборудования до 60 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,204 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Паутовская СОШ
д) дата последнего капитального ремонта	Данные о последнем капитальном ремонте котельной отсутствуют
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час, что составляет 29,4 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Алексеевка	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,4
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,34 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности вызваны длительной эксплуатацией котельного оборудования и снижением

	КПД котельного оборудования до 60 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,204 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Алексеевская СОШ
д) дата последнего капитального ремонта	Данные о последнем капитальном ремонте котельной отсутствуют
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час, что составляет 29,4 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Соловьиха	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,63 Котел водогрейный № 2: КВр-0,4
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,88 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности вызваны длительной эксплуатацией котельного оборудования и снижением КПД котельного оборудования до 60 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,528 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и	Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 45,61 Гкал/год

хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	
д) дата последнего капитального ремонта	Данные о последнем капитальном ремонте котельной отсутствуют
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,15 Гкал/час, что составляет 28,4 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Антоньевская СОШ»	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,4
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,34 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности отсутствуют. КПД котельного оборудования 82 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,279 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Антоньевская СОШ
д) дата последнего капитального ремонта	Капитальный ремонт котельной, с заменой одного котла, проведен в 2025 году
е) схема выдачи тепловой мощности,	Источник комбинированной выработки

структура теплофикационных установок.	тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час, что составляет 21,5 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Николаевская СОШ» с. Николаевка	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,4
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,34 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности отсутствуют. КПД котельного оборудования 82 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,279 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Николаевская СОШ
д) дата последнего капитального ремонта	Капитальный ремонт котельной, с заменой одного котла, проведен в 2025 году
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха

з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час, что составляет 21,5 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Николаевская СОШ» с. Новообинка	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,4
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,34 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности отсутствуют. КПД котельного оборудования 82 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,279 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Николаевская СОШ с. Новообинка
д) дата последнего капитального ремонта	Капитальный ремонт котельной, с заменой одного котла, проведен в 2025 году
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час, что составляет 21,5 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений	В базовом периоде (за 2025 год) отказов

оборудования источников тепловой энергии	оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют
Котельная МБОУ «Зеленодольская СОШ»	
а) структура основного оборудования	Котел водогрейный № 1: КВр-0,6
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность котельной всего: 0,51 Гкал/час
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Ограничения тепловой мощности отсутствуют. КПД котельного оборудования 82 %. Располагаемая тепловая мощность составляет 0,418 Гкал/час
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования	Потери тепловой энергии при транспортировке отсутствуют. Котельная располагается в непосредственной близости от здания МБОУ Зеленодольская СОШ
д) дата последнего капитального ремонта	Капитальный ремонт котельной, с заменой одного котла, проведен в 2025 году
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 °С в зависимости от температуры наружного воздуха
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Среднегодовая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час, что составляет 19,1 % от располагаемой мощности
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, отсутствует
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	В базовом периоде (за 2025 год) отказов оборудования и ограничения отпуска тепловой энергии не зарегистрировано
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Таблица 6

Описание тепловых сетей с. Петропавловское

№ п/п	Наименование участка		Назначение	Наружный диаметр, мм	Длина, м	Теплоизолирующий материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Число часов работы, ч	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м
	Начало	Конец								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая сеть от котельной № 1										
1	1	2	подающий	214	297,8	мин. вата	надземная	1992	5328	0,0
2	2	1	обратный	214	297,8	мин. вата	надземная	1992	5328	0,0
3	2	3	подающий	114	280,0	мин. вата	подземная	1980	5328	1,5
4	3	2	обратный	114	280,0	мин. вата	подземная	1980	5328	1,5
5	3	4	подающий	114	829,7	мин. вата	подземная	1987	5328	1,5
6	4	3	обратный	114	829,7	мин. вата	подземная	1987	5328	1,5
7	4	5	подающий	114	560,0	мин. вата	надземная	1992	5328	0,0
8	5	4	обратный	114	560,0	мин. вата	надземная	1992	5328	0,0
9	5	6	подающий	114	743,7	мин. вата	надземная	2005	5328	0,0
10	6	5	обратный	114	743,7	мин. вата	надземная	2005	5328	0,0
11	6	7	подающий	57	1825,8	мин. вата	подземная	1989	5328	1,5
12	7	6	обратный	57	1825,8	мин. вата	подземная	1989	5328	1,5
13	7	8	подающий	57	582,0	мин. вата	подземная	1989	5328	1,5
14	8	7	обратный	57	582,0	мин. вата	подземная	1989	5328	1,5
15	8	9	подающий	57	340,0	мин. вата	подземная	1989	5328	1,5
16	9	8	обратный	57	340,0	мин. вата	подземная	1989	5328	1,5
17	9	10	подающий	32	292,1	мин. вата	подземная	2014	5328	1,5
18	10	9	обратный	32	292,1	мин. вата	подземная	2014	5328	1,5
19	10	11	подающий	114	44,4	мин. вата	подземная	2015	5328	1,5

20	11	10	обратный	114	44,4	мин. вата	подземная	2015	5328	1,5
Тепловая сеть от котельной № 2										
1	1	2	подающий	114	426,0	мин. вата	подземная	1986	5328	1,5
2	2	1	обратный	114	426,0	мин. вата	подземная	1986	5328	1,5
3	2	3	подающий	114	120,0	мин. вата	надземная	1989	5328	0,0
4	3	2	обратный	114	120,0	мин. вата	надземная	1989	5328	0,0
5	3	4	подающий	57	110,0	мин. вата	надземная	1986	5328	0,0
6	4	3	обратный	57	110,0	мин. вата	надземная	1986	5328	0,0

Сооружения на тепловых сетях котельной № 1, котельной № 2 с. Петропавловское выполнены в виде подземных и надземных тепловых камер, тепловые пункты – отсутствуют.

Таблица 7

Описание параметров тепловых сетей с. Петропавловское	
Показатели	Описание, значение
Тепловая сеть от котельной № 1 с. Петропавловское	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам	Для системы теплоснабжения от котельной № 1 с. Петропавловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям за счет изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетный температурный график: 95/70 °С
б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки	Тепловая сеть водяная 2-х трубная. Материал трубопроводов – сталь. Теплоизоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты и оцинкованной стали. Способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.
в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны, поворотные заслонки
г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 м. Назначение: размещение запорно-регулирующей арматуры
д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети	Отпуск тепла осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70 °С и температурой наружного воздуха
е) статистика отказов тепловых сетей более	В базовом периоде (за 2025 год) отказы

суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	тепловых сетей отсутствуют
ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов	Гидравлическое испытания тепловой сети проводятся один раз в год по завершении отопительного периода
и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)	Гидравлические испытания тепловой сети проводятся один раз в год по завершении отопительного периода. Ремонты осуществляются в летний период на участках тепловой сети, поврежденной в результате гидравлических испытаний. Плановый капитальный ремонт (перекладка) тепловой сети не планируется
к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	Норматив потерь тепловой энергии при транспортировке составляет 1286,92 Гкал/год. Норматив потерь теплоносителя составляет 672,15 куб.м/год
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования	Предписания надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей или тепловой сети в целом отсутствуют
м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное присоединение к магистральной тепловой сети отопительной нагрузки. Нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует
н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям	Определение отпущенного количества тепла определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии. В случае отсутствия приборов учета тепловой энергии: - для бюджетных потребителей в соответствии с договором на основании расчета тепловых нагрузок на отопление; - для населения – по нормативам, утвержденным исполнительным органом МО; - у прочих потребителей – в соответствии с договором на основании расчета тепловых нагрузок на отопление.

о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий, используемых средства автоматики, телемеханизации и связи	Диспетчерская служба – отсутствует
п) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозные тепловые сети отсутствуют
Тепловая сеть от котельной № 2 с. Петропавловское	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам	Для системы теплоснабжения от котельной № 2 с. Петропавловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям за счет изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетный температурный график: 95/70 °С
б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки	Тепловая сеть водяная 2-х трубная. Материал трубопроводов – сталь. Теплоизоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты и оцинкованной стали. Способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.
в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны, поворотные заслонки
г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 м. Назначение: размещение запорно-регулирующей арматуры
д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети	Отпуск тепла осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70 °С и температурой наружного воздуха
е) статистика отказов тепловых сетей более	В базовом периоде (за 2025 год) отказы

суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	тепловых сетей отсутствуют
ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов	Гидравлическое испытания тепловой сети проводятся один раз в год по завершении отопительного периода
и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)	Гидравлические испытания тепловой сети проводятся один раз в год по завершении отопительного периода. Ремонты осуществляются в летний период на участках тепловой сети, поврежденной в результате гидравлических испытаний. Плановый капитальный ремонт (перекладка) тепловой сети не планируется
к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	Норматив потерь тепловой энергии при транспортировке составляет 170,75 Гкал/год. Норматив потерь теплоносителя составляет 85,42 куб.м/год
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования	Предписания надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей или тепловой сети в целом отсутствуют
м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное присоединение к магистральной тепловой сети отопительной нагрузки. Нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует
н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям	Определение отпущенного количества тепла определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии. В случае отсутствия приборов учета тепловой энергии: - для бюджетных потребителей в соответствии с договором на основании расчета тепловых нагрузок на отопление; - для населения – по нормативам, утвержденным исполнительным органом МО; - у прочих потребителей – в соответствии с договором на основании расчета тепловых нагрузок на отопление.

о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи	Диспетчерская служба – отсутствует
п) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозные тепловые сети отсутствуют

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Петропавловский район Алтайского края действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающих объекты жилого фонда, социальной сферы и бюджетные организации, а также восемь локальных котельных, отапливающих объекты образования. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов представлено в таблице 8.

Таблица 8

Зона действия источников теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края

Теплоснабжающая организация	Вид источника теплоснабжения	Зоны действия источников теплоснабжения
МП «МОКХ»	Отопительная котельная № 1 с. Петропавловское	1. Бюджетные организации: – МБОУ "Петропавловская СОШ", ул. Партизанская, 21, Партизанская, 22а – МБУК " Многофункциональный культурный центр Петропавловского района Алтайского края", ул. Ленина, 99, ул. Ленина, 44, ул. Ленина, 103; – МКФСУ "Центр физической культуры и спорта Петропавловского района Алтайского края", ул. Ленина, 103а; – МБУДО " Петропавловская детская школа искусств", ул. Ленина, 105; – Администрация муниципального округа Петропавловский район Алтайского края, с. Петропавловское, ул. Ленина 46, ул. Ленина, 42, ул. Ленина, 105, ул. Ленина, 81, ул. Партизанская, 27; – КГКУ " Управление социальной защиты населения по Петропавловскому району"; – Управление юстиции Алтайского края, ул.

		Ленина, 81А; – Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Аптеки Алтая", ул. Ленина, 36; – КАУ "МФЦ Алтайского края", ул. Жукова, 37; – Прокуратура Алтайского края, ул. Ленина 97; – Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, ул. Ленина, 36; – Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, ул. Ленина, 36; – Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, ул. Ленина, 36; – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации Петропавловский, ул. Ленина, 36; – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, ул. Жукова, 37; – Управление Судебного департамента в Алтайском крае, ул. Ленина, 95; – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, ул. Жукова, 35; – Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" ФКУ "ЦОКР"; – Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Смоленском районе Алтайского края, ул. Ленина 42/1а; – ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление "Министерства обороны Российской Федерации", ул. Спортивная, 15; – ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю; 2. Прочие потребители: – ООО "Аладдин", ул. Ленина, 77; – ООО "СМК РЕСО-Мед", ул. Ленина, 81; – ИП Дукачева В.В., ул. Ленина, 54;
--	--	--

		– ПАО "Сбербанк России", ул. Ленина, 81; – АКХ "Ануйское", ул. Партизанская, 27; – ИП Долженко А.А., ул. Жукова, 24а; – ИП Меньшиков А.Ю. магазин "Одежда", ул. Ленина, 36; – ООО "Анжуйское", ул. Партизанская, 27; – ООО МКК "Скиффинанс", ул. Партизанская, 27; – ООО Вита Плюс, ул. Партизанская, 27а; – Частнопрактикующий нотариус Киян К.Н., ул. Ленина, 81; – ИП Скворцова О.А., ул. Жукова, 37; – ИП Поликарпова Г.В.; – ИП Петерс Э.С.; – ИП Журавлева О.; – ИП Пожидаева Т.М. 3. Население.
	Отопительная котельная № 2 с. Петропавловское	КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», ул.Ленина,100
Отсутствует	Отопительная котельная МБОУ «Камышенская СОШ»	МБОУ «Камышенская СОШ» с. Камышенка, ул. Советская, 100
	Отопительная котельная МБОУ «Паутовская СОШ»	МБОУ «Паутовская СОШ» с. Паутово, ул. Партизанская, 2а
	Отопительная котельная МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Алексеевка	МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Алексеевка, ул. Центральная, 14
	Отопительная котельная МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Соловьяха	– Филиал МБОУ "Алексеевская СОШ" – "Соловьяхинская СОШ", ул. Ленина, 118; – Отдел по с. Соловьяха территориального управления муниципального округа Петропавловский район Алтайского края, ул. Ленина, 102/2.
	Отопительная котельная МБОУ «Антоньевская СОШ»	МБОУ «Антоньевская СОШ» с. Антоньевка, ул. Школьная, 24
	Отопительная котельная МБОУ «Николаевская	МБОУ «Николаевская СОШ» с. Николаевка, ул. Советская, 57

	СОШ» с. Николаевка	
	Отопительная котельная МБОУ «Николаевская СОШ» с. Новообинка	Филиал МБОУ «Николаевская СОШ» - «Новообинская СОШ» с. Новообинка, ул. Молодежная, 5
	Отопительная котельная МБОУ «Зеленодольская СОШ»	МБОУ «Зеленодольская СОШ» с. Зеленый Дол, ул. Нагорная, 2

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения в МО Петропавловский район Алтайского края используем термин «плотность тепловой нагрузки».

Для этого применим два симплекса: удельную материальную характеристику μ и удельную длину тепловой сети λ в зоне действия теплоисточника.

Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке.

$$\mu = \frac{M}{Q_{\text{сумм}}^p} \text{ (м}^2\text{/Гкал/ч);}$$

где:

«М» - материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков (м) на длину этих участков (м)), м²;

« $Q_{\text{сумм}}^p$ » - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника.

Удельная длина – это отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке:

$$\lambda = \frac{L}{Q_{\text{сумм}}^p} \text{ (м/Гкал/ч);}$$

где:

«L» - суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, (м).

Эти два параметра отражают основное правило построения системы централизованного теплоснабжения - удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. При этом сама материальная характеристика μ - это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка $Q_{\text{сумм}}^p$ - аналог эффектов.

Таким образом, чем меньше удельная материальная характеристика μ , тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов оформим в таблицу 9:

Таблица 9

Расчет удельных характеристик по котельным
МО Петропавловский район Алтайского края

Наименование источника теплоты	Материальная характеристика тепловой сети M (m^2)	Суммарная тепловая нагрузка $Q_{\text{сумм}}^p$ (Гкал/ч)	Суммарная длина трубопроводов тепловой сети L (м)	Удельная материальная характеристика μ ($m^2/\text{Гкал/ч}$)	Удельная длина тепловой сети λ
Котельная № 1 с. Петропавловское	509,890	1,19	5795,5	428,48	4870,2
Котельная № 2 с. Петропавловское	68,514	0,65	656,0	105,41	1009,2
Котельная МБОУ «Камышенская СОШ»	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0
Котельная МБОУ «Паутовская СОШ»	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0
Котельная МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Алексеевка	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0
Котельная МБОУ «Алексеевская СОШ» с. Соловьяха	9,026	0,15	167,0	60,2	1113,3
Котельная МБОУ «Антоньевская СОШ»	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0
Котельная МБОУ «Николаевская СОШ» с. Николаевка	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0
Котельная МБОУ «Николаевская СОШ» с. Новообинка	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0
Котельная МБОУ «Зеленодольская СОШ»	0,0	0,08	0,0	0,0	0,0

Определение порога централизации сведено к следующему расчету.

В малых автономных системах теплоснабжения требуется большая установленная мощность котельного оборудования для покрытия пиковых нагрузок. В больших централизованных системах пиковые нагрузки по отношению к средней используемой мощности существенно ниже. Разница примерно равна средней используемой мощности. Если потери в распределительных сетях децентрализованной системы теплоснабжения составляют около 5%, то равнозначность вариантов появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной системы теряется не более 10% произведенного на централизованном источнике тепла. Этой границей и определяется зона высокой эффективности центрального теплоснабжения:

- зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже $100 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$;

- зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже $200 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$.

В МО Петропавловский район Алтайского края плотность тепловой нагрузки по котельной № 1 с. Петропавловское превышает предельную эффективность более, чем в два раза и составляет $428,48 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$, что говорит о низкой эффективности централизованного теплоснабжения, по котельной № 2 с. Петропавловское близок к зоне высокой эффективности теплоснабжения и составляет $105,41 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$, что говорит о высокой эффективности централизованного теплоснабжения, однако требует дополнительной оптимизации источников тепла.

Отношение равнозначных вариантов потерь в централизованной и децентрализованной системе теплоснабжения также зависит от соотношения стоимости строительства источников и тепловых сетей (чем выше это отношение, тем большим может быть уровень централизации) и от стоимости топлива (чем дороже топливо, тем меньшим должен быть уровень потерь в тепловых сетях).

Низкое качество эксплуатации тепловых сетей приводит к увеличению уровня потерь, по сравнению с нормативными, еще на $5\div 35\%$.

Основной причиной высоких потерь в тепловых сетях является недостаточная плотность тепловой нагрузки котельной № 1 ($428,48 \text{ м}^2/\text{Гкал/ч}$), а также устаревшая теплоизоляция. Значение плотности тепловой нагрузки находятся в границах зоны предельной эффективности централизованного теплоснабжения (рис. 3).




Рис. 2. Зависимость потерь тепловой энергии в тепловых сетях от удельной материальной характеристики тепловых сетей

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
- развитие систем централизованного теплоснабжения;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения допускается только по закрытым схемам.

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой

мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения, и сельского поселения в целом.

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

1. Закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника теплоснабжения и передачи присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;
2. Реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;
3. Техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;
4. Объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;
5. Строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим, действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, согласованных в договорах теплоснабжения, а также на анализе показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Для производственных котельных таковой анализ представляется несущественным, и может быть рассчитан, исходя из существующих мощностей котельных.

Тепловые нагрузки по источникам централизованного теплоснабжения сведены в таблицу 10.

Таблица 10

Структура тепловой нагрузки по централизованным котельным МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Котельная	Подключенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/ч				
		Всего	в том числе			
			отопление	вентиляция	ГВС	технология
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	1,152	1,152	-	-	-
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	0,225	0,225	-	-	-
Итого		1,377	1,377	-	-	-

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 11, 12.

Таблица 11

Баланс тепловой мощности по централизованным котельным МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Потери тепла, Гкал/ч	Потери тепла, % от отпуска т/э в сеть
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	5,00	4,00	0,40	3,60	1,152	2,448	28,8	0,40	17,3
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	1,08	0,885	0,06	0,879	0,225	0,654	25,4	0,06	12,5
	ИТОГО:	6,08	4,885	0,46	4,479	1,377	3,102	X	0,46	X

Таблица 12

Структура полезного отпуска тепловой энергии от централизованных котельных МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Котельная	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Собственные нужды котельной, Гкал/год	Потери тепловой энергии, Гкал/год	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год	
					Всего	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	7756,92	330,00	1286,92	6140,00	0,00
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	1450,75	80,00	170,75	1200,00	0,00
	ИТОГО:	9207,67	410,00	1457,67	7340,00	0,00

Дефицита тепловой мощности по централизованным источникам тепловой энергии с. Петропавловское не выявлено.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на источнике тепловой энергии отсутствуют.

Баланс теплоносителя представлен в таблице 13.

Таблица 13

Баланс теплоносителя централизованных источников теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Расход сетевой воды, м³/ч	Подпитка всего, м³/год	Потери теплоносит еля с утечками, м³/год	Реализация теплоносит еля, м³
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	5,00	57,1	672,15	672,15	0,0
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	1,08	16,4	85,42	85,42	0,0
	ИТОГО:	6,08	X	757,57	757,57	0,0

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом

При составлении топливного баланса теплота сгорания каменного угля марки Д принята 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источника тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива на 2026 год приведен в таблице 14.

Таблица 14

Топливный баланс централизованных источников тепловой энергии МО Петропавловский район Алтайского края на 2026 год

№ п/п	Котельная	Котлоагрегаты (основные)	Вид основного топлива	Производ ство тепловой энергии, Гкал/год	Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг.у.т./Гкал	Расход топлива на выработку тепла, т.н.т./год
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	№ 1: КВр-1,16 № 2: КВр-1,16 № 3: КВр-1,16 № 4: КВр-1,16	Каменный уголь марки Д	7756,92	235,0	1822,88

		№ 5: КВр-1,16				
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	№ 1: КВр-0,63 № 2: КВр-0,63	Каменный уголь марки Д	1450,75	240,3	348,62
	ИТОГО:			9207,67	Х	2171,50

Часть 9. Оценка надежности теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Для оценки надежности централизованных систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла ($K_э$)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения $K_э = 1,0$;
- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
 - до 5,0 – $K_э = 0,8$;
 - 5,0 – 20 – $K_э = 0,7$;
 - свыше 20 – $K_э = 0,6$.

Централизованные источники теплоснабжения имеют резервные источники электроэнергии.

В таблице 15 представлены мощности каждого источника тепловой энергии и соответствующие им показатели резервного электроснабжения.

Таблица 15

Мощности централизованных источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	$K_э$
Котельная № 1 с.Петропавловское	5,00	1,0
Котельная № 2 с.Петропавловское	1,08	1,0

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла ($K_в$)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения $K_в = 1,0$;

– при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 – $K_B = 0,8$;
- 5,0 – 20 – $K_B = 0,7$;
- свыше 20 – $K_B = 0,6$.

Таблица 16

Мощности источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	K_B
Котельная № 1 с.Петропавловское	5,00	0,7
Котельная № 2 с.Петропавловское	1,08	0,8

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла K_T

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива $K_T = 1,0$;
- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 – $K_T = 1,0$;
- 5,0 – 20 – $K_T = 0,7$;
- свыше 20 – $K_T = 0,5$.

Резервный источник топливоснабжения котельных № 1, 2 имеется - $K_T = 1,0$.

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (K_6)

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10: $K_6 = 1,0$;
- 10 – 20: $K_6 = 0,8$;
- 20 – 30: $K_6 = 0,6$;
- свыше 30: $K_6 = 0,3$.

В таблице 17 представлены значения дефицита тепловой энергии по каждому источнику и соответствующие им показатели соответствия тепловой мощности источников фактическим тепловым нагрузкам потребителей.

Таблица 17

Значения дефицитов мощности централизованных источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты МО Петропавловский район Алтайского края

Наименование котельной	Значение дефицита, %	K_6
Котельная № 1 с.Петропавловское	-	1,0

Котельная № 2 с.Петропавловское	-	1,0
---------------------------------	---	-----

5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (K_p)

Показатель, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

$$- 90 - 100 - K_p = 1,0;$$

$$- 70 - 90 - K_p = 0,7;$$

$$- 50 - 70 - K_p = 0,5;$$

$$- 30 - 50 - K_p = 0,3;$$

$$- \text{менее } 30 - K_p = 0,2.$$

Резервирование тепловой нагрузки централизованных источников тепловой энергии не предусмотрено $K_p = 1,0$.

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (K_c)

Показатель, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

$$- \text{до } 10 - K_c = 1,0;$$

$$- 10 - 20 - K_c = 0,8;$$

$$- 20 - 30 - K_c = 0,6;$$

$$- \text{свыше } 30 - K_c = 0,5.$$

В таблице 18 представлены значения доли сетей по котельной, нуждающихся в замене, и соответствующие им показатели технического состояния тепловых сетей.

Таблица 18

Значения доли сетей, нуждающихся в замене, и соответствующие им коэффициенты централизованных источников теплоснабжения

Наименование котельной	Доля сетей к замене, %	K_c
Котельная № 1 с.Петропавловское	45	0,5
Котельная № 2 с.Петропавловское	10	0,8

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей ($K_{отк}$)

Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

$$I_{отк} = n_{отк} / (3 * S) (1 / (\text{км} * \text{год})),$$

где $n_{отк}$ – количество отказов за последние три года;

S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (км).

Отказов тепловой сети в отопительный период за последние три года в системе централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края не зарегистрировано.

Протяженность тепловой сети системы централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края составляет 6,451 км.

$$I_{\text{отк}} = 0 / (6,451 * 3) = 0,0$$

В зависимости от интенсивности отказов ($I_{\text{отк}}$) определяется показатель надежности ($K_{\text{отк}}$):

- до 0,5 – $K_{\text{отк}} = 1,0$;
- 0,5 – 0,8 – $K_{\text{отк}} = 0,8$;
- 0,8 – 1,2 – $K_{\text{отк}} = 0,6$;
- свыше 1,2 – $K_{\text{отк}} = 0,5$.

Таблица 19

Значения показателя интенсивности отказов централизованной тепловой сети и соответствующие им коэффициенты

Наименование котельной	Показатель интенсивности отказов	$K_{\text{отк}}$
Котельная № 1 с.Петропавловское	0,0	1,0
Котельная № 2 с.Петропавловское	0,0	1,0

8) Показатель относительного недоотпуска тепла ($K_{\text{нед}}$)

В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

$$Q_{\text{нед}} = Q_{\text{ав}} / Q_{\text{факт}} * 100 (\%),$$

где $Q_{\text{ав}}$ – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

$Q_{\text{факт}}$ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

Величина недоотпуска тепловой энергии в результате инцидентов на тепловых сетях системы централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края составляет 0,0 Гкал. Фактический отпуск тепла через систему централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края составляет 7340 Гкал.

$$Q_{\text{нед}} = 0,0 / 7340 * 100 (\%),$$

В зависимости от величины недоотпуска тепла ($Q_{\text{нед}}$) определяется показатель надежности ($K_{\text{нед}}$):

- до 0,1 – $K_{\text{нед}} = 1,0$;
- 0,1 – 0,3 – $K_{\text{нед}} = 0,8$;

- 0,3 – 0,5 – $K_{\text{нед}} = 0,6$;
- свыше 0,5 – $K_{\text{нед}} = 0,5$.

Таблица 20

Значения показателя относительного недоотпуска тепла
и соответствующие им коэффициенты

Наименование котельной	Показатель относительного недоотпуска тепла	$K_{\text{нед}}$
Котельная № 1 с.Петропавловское	0,0	1,0
Котельная № 2 с.Петропавловское	0,0	1,0

9) Показатель качества теплоснабжения ($K_{\text{ж}}$)

Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения:

$$Ж = D_{\text{жал}} / D_{\text{сумм}} (\%),$$

где $D_{\text{сумм}}$ – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

$D_{\text{жал}}$ – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента ($Ж$) определяется показатель надежности ($K_{\text{ж}}$):

- до 0,2 – $K_{\text{ж}} = 1,0$;
- 0,2 – 0,5 – $K_{\text{ж}} = 0,8$;
- 0,5 – 0,8 – $K_{\text{ж}} = 0,6$;
- свыше 0,8 – $K_{\text{ж}} = 0,4$.

За 2025 год жалобы на работу системы централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края не поступали. Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу централизованной системы теплоснабжения, составляет 0. Общее количество отапливаемых зданий в МО Петропавловский район Алтайского края составляет 77.

$$Ж = \frac{0}{77} = 0,0$$

Таблица 21

Значения показателя качества теплоснабжения и соответствующие им коэффициенты

Наименование котельной	Показатель качества теплоснабжения	$K_{\text{нед}}$
Котельная № 1 с.Петропавловское	0,0	1,0

Котельная № 2 с.Петропавловское	0,0	1,0
---------------------------------	-----	-----

10) Показатель надежности централизованной системы теплоснабжения ($K_{\text{над}}$)

Определяется как средний по частным показателям $K_{\text{э}}$, $K_{\text{в}}$, $K_{\text{т}}$, $K_{\text{б}}$, $K_{\text{с}}$, $K_{\text{отк}}$, $K_{\text{нед}}$, $K_{\text{ж}}$:

$$K_{\text{над}} = \frac{K_{\text{э}} + K_{\text{в}} + K_{\text{т}} + K_{\text{б}} + K_{\text{р}} + K_{\text{с}} + K_{\text{отк}} + K_{\text{нед}} + K_{\text{ж}}}{n},$$

$$K_{\text{над1}} = \frac{1,0 + 0,7 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,5 + 1,0 + 1,0 + 1,0}{9} = 0,91 ,$$

$$K_{\text{над2}} = \frac{1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0}{9} = 0,95$$

где n – число показателей, учтенных в числителе.

11) Оценка надежности систем теплоснабжения

Таблица 22

Показатель надежности и его частные показатели по централизованным системам теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края

Название котельной	$K_{\text{э}}$	$K_{\text{в}}$	$K_{\text{т}}$	$K_{\text{б}}$	$K_{\text{р}}$	$K_{\text{с}}$	$K_{\text{отк}}$	$K_{\text{нед}}$	$K_{\text{ж}}$	$K_{\text{над}}$
Котельная № 1 с.Петропавловское	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	0,91
Котельная № 2 с.Петропавловское	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,95

Проанализировав таблицу 22 с полученными показателями надежности, систему теплоснабжения можно оценить как надежную (показатели находятся в промежутке от 0,75 до 0,95).

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице 23.

Общие данные о теплоснабжающей организации

МП «МОКХ»

Наименование организации	Муниципальное предприятие «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства»
Месторасположение организации	с. Петропавловское, ул. Советская, 26
Наименование муниципального образования	Петропавловский муниципальный район
Юридический адрес	659660 Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское, ул. Советская, 26
Почтовый адрес	659660 Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское, ул. Советская, 26
Ф.И.О. руководителя	Онищенко Дмитрий Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера	
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы	Долженко Светлана Михайловна
Контактные телефоны ((код) номер телефона)	(385-73) 22-1-98
ИНН	2264000159
КПП	226401001
ОГРН	1022200534960
Период представления информации	2026 год

Общие данные о хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя	Значение показателя	Примечание
1	Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам):				
1.1	Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей		01.01-30.09 2026 года	01.10-31.12 2026 года	Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17.12.2025 № 406
	одноставочный	Руб/ Гкал	3861,64	4519,67	
2	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, утвержденных управлением				

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, включая структуру основных производственных затрат (в целом по МП «МОКХ») на 2026 год				
2.1	Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии)	Ед.изм.	Производство и реализация тепловой энергии	Примечание
2.2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	28657,42	
2.3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	28657,42	
	Операционные расходы	тыс.руб.	9718,27	
	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3165,17	
	Расходы на приобретение энергоресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	16702,11	
	Прибыль	тыс.руб.	0,00	
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-928,12	
2.4	Объем отпущенной тепловой энергии в сеть	тыс.Гкал	8,798	
2.5	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе	тыс.Гкал	7,340	
	По нормативам потребления	тыс.Гкал	3,871	
2.7	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	16,57	
2.8	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	6,451	

2.9	Количество котельных	шт	2	
2.10	Среднечисловая численность основного производственного персонала	человек	20,5	
2.11	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	237,6	
2.12	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	Квтч/Гкал	5,12	
2.13	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	куб.м/Гкал	0,115	
3	Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества			
3.1	Количество аварий на системах теплоснабжения	Единиц на км	0	
3.2	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:			
	Количество часов (суммарно за календарный год)	час	0	
	Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи	человек	0	

	тепловой энергии			
3.3	Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях	час	0	
4	Информация об инвестиционных программах: – инвестиционные программы не утверждены			
5	Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения.			
5.1	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	0	
5.2	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	0	
5.3	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	шт	0	
5.4	Информация о резерве мощности системы теплоснабжения	Гкал/ч	3,10	

Часть 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в таблице 25.

Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций,
действующих на территории МО Петропавловский район Алтайского края

Период	2023 год	2024 год	2025 год	01.01-30.09 2026 года	01.10-31.12 2026 года
Тариф, руб./Гкал	3412,43	3553,22	3757,97	3861,64	4519,67
% роста	X	104,1%	105,8%	102,8%	117,0%

Часть 12. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Целью настоящего раздела является описание:

- существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
- существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
- проблем развития систем теплоснабжения;
- существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;
- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов (тепловых сетей) и их технологическая отсталость.
2. Неплатежи предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
3. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.
4. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).
5. Отсутствует оборудование ХВО или ВПУ.
6. Не проводятся режимно-наладочные испытания тепловых сетей.
7. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.
8. Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.

Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и сведены в таблицу 26.

Таблица 26

Проблемы в системах централизованного теплоснабжения

Наименование системы теплоснабжения, теплоснабжающей организации	Проблемы в системах централизованного теплоснабжения	
	На котельных	На тепловых сетях
Централизованное теплоснабжение, котельная № 1, котельная № 2 с. Петропавловское	1) Отсутствие приборов учета как на выводе из котельных, так и у потребителей; 2) Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 3) Износ оборудования котельных	1) Износ тепловых сетей; 2) Отсутствие энергетических характеристик, режимно-наладочных испытаний, гидравлических режимов тепловых сетей

Рекомендации:

1. В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети.

2. Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования". (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 года № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

3. Используя результаты испытаний, разработать соответствующие энергетические характеристики и выполнить гидравлический расчёт тепловых сетей, в том числе программу наладки теплопотребляющих установок потребителей.

4. Выполнить наладку теплопотребляющих установок потребителей.

5. Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

6. Провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры посредством привлечения инвестиционных и заемных средств на длительный период.

7. Осуществить загрузку неиспользуемых мощностей котельной за счет присоединения общественных зданий, расположенных в зоне действия отопительных котельных.

8. Для оптимизации загрузки произвести расчет объединения тепловых сетей от котельной № 1 и котельной № 2.

9. Приобрести и смонтировать водоподготовительные установки.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от централизованных источников теплоснабжения представлены в таблице 27

Таблица 27

Базовый уровень потребления тепла
на цели теплоснабжения от централизованных источников теплоснабжения
МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Система теплоснабжения	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, без учета потерь при транспортировке теплоносителя, Гкал/год
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	1,152	6140,0
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	0,225	1200,0
Итого:		1,377	7340,0

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируются за счет индивидуального жилищного строительства. План расположения новых объектов индивидуального жилищного строительства за границей радиуса эффективного теплоснабжения и могут в расчет не приниматься.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Прирост потребления тепловой мощности на территории МО Петропавловский район Алтайского края возможен за счет присоединения к системе централизованного теплоснабжения общественных зданий, расположенных в зоне действия отопительной котельной.

Целесообразность присоединения общественных зданий к системе централизованного теплоснабжения должно оцениваться по совокупности технических и экономических параметров.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи неудовлетворительным техническим состоянием источников тепловой энергии МО Петропавловский район Алтайского края и тепловых сетей этого источника, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей основным направлением в развитии системы централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края на расчетный период до 2041 года является модернизация систем теплоснабжения.

В соответствии со ст.3 п.4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не эффективные котельные подлежат закрытию с передачей тепловой нагрузки на современные модульные котельные (децентрализация).

Учитывая перспективы роста количества потребителей, объема отпуска тепловой энергии, наличие многоквартирных домов, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, и большие капитальные вложения на децентрализацию источников тепловой энергии, эти мероприятия неэффективны.

При условии продолжения эксплуатации существующих котельных, необходимо провести мероприятия по замене и модернизации существующего оборудования и тепловых сетей, направленные на повышение технической и экономической эффективности оборудования.

Данные мероприятия включают в себя расчет гидравлических режимов тепловой сети, корректировку диаметров магистральных трубопроводов с учетом фактически подключенных и перспективных тепловых нагрузок, перекладку изношенных, выработавших нормативный срок службы тепловых сетей с изменением вида прокладки с надземного на подземный, с заменой стальной трубы на полимерную, выполнение балансирования тепловой сети путем калибровки подающих трубопроводов у потребителей.

Провести модернизацию изношенного и энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное, автоматическое, сбалансировать тягодутьевое оборудование для достижения оптимальных показателей, заменить устаревшее освещение на современные образцы.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения приведены в таблице 28.

Таблица 28

Показатели перспективного спроса
на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения
МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Система теплоснабжения	Установленн ая мощность, Гкал/час	Спрос на тепловую энергию, Гкал/год					
			Базовый уровень 2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029- 2035 год	2036- 2041 год
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	5,00	6140,0	6140,0	6140,0	6140,0	6140,0	6140,0
2	Котельная № 2 с. Петропавловское	1,08	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
	Итого:	6,08	7340,0	7340,0	7340,0	7340,0	7340,0	7340,0

На расчетный период увеличение спроса на тепловую энергию от централизованных систем теплоснабжения не планируется.

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 29.

Таблица 29

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки
потребителей МО Петропавловский район Алтайского края

№ п/п	Система теплоснабжения	Установлен ная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час					
			Базовый уровень 2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029- 2035 год	2036- 2041 год
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	5,00	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152

2	Котельная № 2 с. Петропавловское	1,08	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
	ИТОГО:	6,08	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377

В настоящее время централизованными источниками тепловой энергии для жилых зданий и общественных объектов являются две отопительные котельные, оснащенные котлами на твердом топливе. Охват централизованным теплоснабжением жилых зданий, согласно предоставленным данным, достаточно низкий, индивидуальный жилой фонд (усадебная застройка) снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок (печи, камины, котлы на твердом топливе).

Строительства новых объектов общественно-делового и социального назначения, согласно предоставленным данным, не предполагается.

Проектируемый индивидуальный жилой фонд планируется отапливать индивидуальными отопительными установками (печи, камины, котлы на твердом топливе).

На расчетный период увеличение спроса на мощность централизованных систем теплоснабжения не планируется.

Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре, сальниковых компенсаторах и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Объем нормативных затрат теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края составляет 757,57 куб.м в год.

В связи с отсутствием в теплоснабжающей организации водоподготовительных установок и необходимостью их наличия в котельных планом мероприятий по техническому перевооружению должно быть предусмотрено приобретение и монтаж водоподготовительных установок.

Глава 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 12 Главы 1.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Петропавловский район Алтайского края, определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2041 года, глубокая модернизация систем централизованного теплоснабжения, техническое перевооружение централизованных источников теплоснабжения с установкой современного автоматического основного оборудования на существующую тепловую нагрузку.

С целью повышения надежности и энергетической эффективности котельных необходимо выполнить их модернизацию для уменьшения избыточно установленной мощности и использования современного, высокоэкономичного и энергоэффективного оборудования.

Основные предлагаемые мероприятия:

1. Провести модернизацию изношенного и энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное, автоматическое.
2. Сбалансировать тягодутьевое оборудование для достижения оптимальных показателей.
3. Приобрести и смонтировать водоподготовительные установки.
4. Заменить устаревшее освещение на современные образцы.

Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 12 Главы 1.

С целью повышения энергоэффективности и снижения потерь при транспортировке тепловой энергии, следует реконструировать тепловые сети с

изменением способа прокладки и заменой материала труб и теплоизоляции на полимерную.

Следует произвести гидравлический расчет для участков тепловых сетей и привести диаметры магистральных трубопроводов к оптимальным величинам, выполнить наладку теплопотребляющих установок потребителей.

Основные предлагаемые мероприятия:

1. В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети.

2. Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования". (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 года № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

3. Используя результаты испытаний, разработать соответствующие энергетические характеристики и выполнить гидравлический расчёт тепловых сетей, в том числе программу наладки теплопотребляющих установок потребителей.

4. Выполнить наладку теплопотребляющих установок потребителей.

5. Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

6. Провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры посредством привлечения инвестиционных и заемных средств на длительный период.

Глава 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитывается ежегодно на основе данных о калорийности угля при заключении договоров на его поставку.

Глава 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов и наличие утвержденных инвестиционных проектов.

Мероприятия по капитальному ремонту котельных с. Петропавловское приведены в таблице 30.

Таблица 30

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных с. Петропавловское

№ п/п	Система теплоснабжения	Мероприятия по модернизации	Стоимость реализации мероприятия в ценах 2026 года, тыс.руб.	Год реализации мероприятия
1	Котельная № 1 с. Петропавловское	Общестроительные работы: 1. Котельная: - фасады - ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен; - плиты перекрытия; - кровля – демонтажные работы, монтажные работы; - отмостка; - фасадная система; - отделочные работы – пол, стены, потолок; - проемы – двери, окна.	8 817,61	2026
		Общестроительные работы: 2. Склад угля: - пол, стены, проемы.	4 949,61	2026
		Монтаж тепломеханического оборудования: - монтажные работы: оборудование котельной - котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч; котел стальной водогрейный КВм-2,5 МВт (2,16 Гкал/час); топка с забрасывателями, с	54 551,25	2027

		колосниковым полотном: ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м ² ; топка механическая ТШПМ-2,5; дымососы; дробилка ВДП-15 с приемным бункером угля G=15,0 т/ч, N=15,0 кВт и тд. - водоподготовительная установка ВПУ; - монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м; труба дымовая в каркасе ДТ800/24, высотой 24 м.; - трубопроводы и запорная арматура котлового контура; - контрольно-измерительные приборы; - газоходы, воздуховоды; - антикоррозийная защита трубопроводов; - система аспирации.		
--	--	--	--	--

Глава 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии со ст. 2 вышеуказанного Федерального закона единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, района, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации района – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой тепло-снабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Часть 2. Критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Часть 3. Определение единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации определено Муниципальное предприятие «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» как организация, владеющая теплогенерирующим и теплопередающим оборудованием на праве хозяйственного ведения в МО Петропавловский район Алтайского края. Статус единой теплоснабжающей организации присвоен МП «МОКХ» постановлением

администрации Муниципального округа Петропавловский район Алтайского края от 16.07.2026 № 466.

Глава 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источник тепловой энергии работает автономно, является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории МО Петропавловский район Алтайского края и исключает оптимизацию в целях перетоков и перераспределения нагрузок.

Глава 10. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Глава 11. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Часть 1. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке трубопровода, отсутствует возможность обеспечить подпитку тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и подпиточного оборудования.

Аварийная ситуация на тепловых сетях потребует остановку процесса теплоснабжения потребителей.

Часть 2. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов работы тепловой сети не производится.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;
- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Расчет надежности системы теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края оценивает ее как высоконадежную (коэффициент 0,91).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспортировки тепловой энергии.

3. Перспективные показатели надежности теплоснабжения не удовлетворяют действующим нормативам. Требуется дополнительные мероприятия по повышению надежности системы централизованного теплоснабжения МО Петропавловский район Алтайского края. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Часть 3. Анализ основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий

По статистическим данным администрации МО Петропавловский район Алтайского края основной причиной аварийных ситуаций является разгерметизация трубопроводов тепловых сетей.

Основным поражающим фактором при авариях на тепловых сетях является воздействие высокой температуры теплоносителя.

В результате аварий возможных в помещении котельной поражающими факторами могут быть:

- тепловое воздействие выбросами теплоносителя при разгерметизации оборудования и трубопроводов;
- поражение воздушной ударной волной при взрыве оборудования;
- поражение осколками при разрушении оборудования и трубопроводов;
- токсическое отравление продуктами горения;
- поражение тепловым излучением при воспламенении топлива и оборудования котельной.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных при разгерметизации оборудования и трубопроводов теплоносителя в зоны опасного воздействия поражающих факторов, попадает персонал котельных.

В результате аварий возможных в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей под воздействие идентичных поражающих факторов могут попадать жители населенных пунктов, оказавшиеся в зоне поражения.

Возможные причины аварийных ситуаций:

- ошибки персонала;
- отказы оборудования;
- внешние воздействия.

Причины, связанные с ошибками персонала:

1). Нарушение обслуживающим персоналом:

- технологии и последовательности операций при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования;
- нормы ведения технологического процесса;
- требования безопасности, при выполнении операций, связанных с остановкой и пуском оборудования.

2). Нарушение ремонтным персоналом:

- требование безопасности при проведении ремонтно-наладочных работ;
- технология ремонтных работ, инструкции завода изготовителя;

- ошибки при разборке, сборке, наладке, установке и испытание оборудования.

3). Причины, связанные с отказом оборудования:

а). Разгерметизация тепловой сети в результате:

- механических повреждений;
- отказов запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;
- дефектов сварных и фланцевых соединений;
- коррозия, усталость металла.

б). Причины, связанные с внешними воздействиями:

Удары молнии, воздействие высоких температур при пожаре, террористические акты.

Часть 4. Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах

С-1 - Прекращение подачи электроэнергии. Падение напряжения электрической сети.

Причины аварии – возникновение нештатных ситуаций на оборудовании энергоснабжающей организации.

С-2 - Загазованность помещения котельной.

Причины аварии – разгерметизация каналов отвода продуктов горения, утечки продуктов горения в сварных стыках и переходах газопроводов, прекращение работы дымоотводящего оборудования.

С-3 - Пожар в помещении котельной.

Причины аварии:

- попадание горящего шлака на подготовленное для загрузки в топку угля;
- замыкание электропроводки, электрооборудования котельной.

С-4 – Гидравлический удар на трубопроводе тепловой сети.

Причины аварии – резкое изменение давления теплоносителя.

С-5 - Землетрясение, ураган, наводнение.

Причины аварии - разрушение наружных, внутренних трубопроводов тепловой сети с последующим выбросом теплоносителя.

С-7- Посторонний предмет на территории объекта. Террористический акт.

Причины аварии – взрывное устройство на территории объекта.

Библиография

1. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
3. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
5. Приказ Минрегиона России от 26 июля 2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
6. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
7. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
8. Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения муниципального округа Петропавловский район Алтайского края.
9. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения. Москва. Роскоммунэнерго.
10. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. /Под общей редакцией Б.П. Варнавского/. – М.: Новости теплоснабжения, 2003.
11. Манюк В.В. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник Москва., 1988 год.
12. Самойлов Е.В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам. ЖКХ, Журнал руководителя и гл. бухгалтера.
13. Николаев А.А. Справочник проектировщика Проектирование тепловых сетей. Справочник Москва 1965 год.

Приложения

1. Договоры о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения:

- Договор от 05.07.2021;
- Договор от 12.01.2005.

2. Выписки из ЕГРН:

- Котельная МБОУ «Алексеевская СОШ»;
- Котельная МБОУ «Антоньевская СОШ»;
- Котельная МБОУ «Камышенская СОШ»;
- Котельная МБОУ «Николаевская СОШ»;
- Котельная МБОУ «Паутовская СОШ»;
- Котельная МБОУ «Петропавловская СОШ».

3. Постановление администрации МО Петропавловский район Алтайского края от 16.07.2026 № 466.

Договор

о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения

с. Петропавловское

от 5.07.2021

Администрация Петропавловского района в лице главы района Козликина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, осуществляющий права собственника имущества от имени муниципального образования Петропавловский район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Представитель Собственника», с одной стороны и муниципальное предприятие «Многоотраслевое коммунальное хозяйство» в лице директора Филимонова Василия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Представитель Собственника на основании распоряжения Администрации района от 05.07.2021 № 133-р закрепляет за Предприятием на праве хозяйственного ведения следующие муниципальное имущество:

Установленное оборудование модульной котельной МКУ-5,8, склад угля и теплотрасса протяженностью 144,6 м. (далее – имущество).

Балансовая стоимость имущества составляет 16469747,25 тыс. руб.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи имущества..

1.3. Имущество учитывается на балансе Предприятия в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника

2.2. Имуществом предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

2.3. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. Уставом государственного или муниципального предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия.

2.4. Предприятие обязано:

- эффективно использовать имущество по прямому его назначению осуществления своей деятельности;
- обеспечивать его сохранность и исправное состояние;
- проводить капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования;
- нести все эксплуатационные расходы;
- уплачивать установленные налоги и сборы за имущество.

2.5. Представитель Собственника обязуется не вмешиваться в хозяйственную деятельность Предприятия кроме случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Договором и уставом Предприятия.

2.6. В случае неэффективного использования имущества, переданного по настоящему Договору или при нарушении условий Договора Представитель Собственника вправе принять решение по изменению состава переданного по Договору имущества, по его изъятию в одностороннем порядке.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Прекращение права хозяйственного ведения, расторжение и изменения Договора

4.1. Право хозяйственного ведения на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Расторжение и изменение условий Договора может быть осуществлено:

- по согласованию сторон;
- в судебном порядке;
- по решению Представителя Собственника.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при осуществлении настоящего Договора, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один хранится у Представителя Собственника, другой – у Предприятия.

7. Подписи сторон

Представитель Собственника

Руководитель Предприятия



С.В. Козликин



Филимонов

Договор
о закреплении муниципального имущества
на праве хозяйственного ведения

с. Петропавловское

«12» января 2005 г.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Петропавловского района, именуемый в дальнейшем «Представитель Собственника», в лице заведующего отделом М.М. Свиридова, с одной стороны и _____
Муниципальное предприятие «МОКХ»
в лице Новицкий Виктор Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и цели договора

1.1. Представитель Собственника передает, а Предприятие принимает в хозяйственное ведение в соответствии с актом инвентаризации муниципальное имущество: основные фонды балансовой стоимостью 9313 тысяч рублей; оборотные средства 940 тысяч рублей.

1.2. Предприятие принимает имущество в соответствии с приемо-сдаточным актом, являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3. Переданное имущество используется Предприятием для целей и задач, определенных его Уставом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Отдел закрепляет муниципальное имущество за Предприятием с правами использования и распоряжения. Предприятие совершает действия, не противоречащие действующему законодательству РФ, настоящему договору и Уставу предприятия за исключением его отчуждения.

2.2. Предприятие может с письменного согласия Представителя Собственника:

- а) сдавать в аренду имущество;
- б) передавать имущество на баланс другому предприятию;
- в) сдавать основные средства в залог.

2.3. Предприятие обязано:

- эффективно использовать производственные фонды и воспроизводить их в процессе финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивать сохранность переданного имущества. И

2.4. Предприятие обязано проводить капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования, нести все эксплуатационные расходы.

2.5. Представитель Собственника обязуется не вмешиваться в оперативное управление Предприятия кроме случаев, предусмотренных законодательством, настоящим договором и Уставом предприятия.

2.6. Представитель Собственника обязан в течение 1 месяца рассмотреть заявления Предприятия, связанные с дачей разрешения по распоряжению имуществом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора.

2.7. В случае неэффективного использования имущества, переданного по настоящему договору или при нарушении условий договора Представитель Собственника вправе принять решение по изменению состава переданного по договору имущества, по его изъятию в одностороннем порядке.

3. Порядок расторжения и изменения условий договора

3.1. Расторжение и изменение условий договора может быть осуществлено:

- по согласованию сторон;
- в судебном порядке;
- по решению Представителя Собственника.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

4. Дополнительные условия

4.1. При выполнении данного договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


4.2. Все споры по настоящему договору, неурегулированные сторонами, передаются на рассмотрение в арбитражный суд.

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует неограниченно.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один хранится у Представителя Собственника, другой – у Предприятия.


5. Реквизиты сторон

Представитель Собственника
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации
Петропавловского района
659660 с. Петропавловское
Алтайского края ул. Ленина, 42
М.М. Свиридов



Руководитель Предприятия

М.И. Мороз
Петропавловского района
659660 Петропавловское
Алтайского края
ул. Советская 26
В.В. Новикова



АКТ

приема-передачи к договору от «12» января 2005 года

с. Петропавловское

«12» января 2005 года

Представители сторон:

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Петропавловского района (представитель собственника) в лице заведующего отделом М.М. Свиридова, с одной стороны и Муниципальное предприятие

«МОКХ»

в лице Новицкий В.В.

действующего на основании Устава от «14» 07. 2003 года, с другой стороны, во исполнение условий Договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 12 января 2005г года произвели прием-передачу основных фондов и оборотных средств на баланс Муниципального предприятия «Многоотраслевое обслуживающее коммунального хозяйства»

на сумму 10253 тысяч рублей, в том числе основных фондов
на сумму 9313 тысяч рублей.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, что соответствует числу заинтересованных сторон.

Реквизиты сторон:

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации района
659660 с. Петропавловское
Алтайского края ул. Ленина, 42
М.М. Свиридов М.М. Свиридов



Директор М.П. МОКХ

В.В. Новицкий

В.В. Новицкий

Приложение к договору
о закреплении муниципального
имущества на праве хозяйственного
ведения от 12.01.2005 года.
по состоянию на 01.01.2016 года

№ п/п	Наименование движимого и недвижимого имущества	Адрес объекта	Площадь (м2), (км), (м.)	Год ввода	Балансовая стоимость руб.	Остаточная стоимость руб.	% технического износа	
1	Здание котельной БПК	с. Петропавловское	190	1982	358996	31400	91,3	
2	Здание (Баня)	с. Петропавловское	782	1982	358995	1980	94,5	
3	Здание (Гостиница)	с. Петропавловское	427.9	1975	1218124	584064	52,1	
4	Здание (Центральная котельная)	с. Петропавловское	440	1974	301915	-	100	
5	Здание (Рем. мастерская)	с. Петропавловское	286	1979	174630	2177	98,8	
6	Здание (Контора)	с. Петропавловское	170	1975	149476	-	100	
7	Здание (Склад)	с. Петропавловское	380	1980	174630	2177	98,8	
8	Здание (Автогараж)	с. Петропавловское	450	1974	211469	-	100	
9	Здание (Котельная райбольницы)	с. Петропавловское	221	1983	302614	-	100	
10	Тепловые сети	с. Петропавловское	6,452 км	1982	1515450	-	54,5	в.т.з. по ул. Советская ул. Мухомович ул. Наргудина.
10.1	в т.ч. труба стальная D - 214 мм	с. Петропавловское	297.8 м	1992				
10.2	труба стальная D- 114мм	с. Петропавловское	2959.35м	1987- 2005				
10.3	труба стальная D-57 мм	с. Петропавловское	110м	1986				
10.4	труба стальная D- 57мм	с. Петропавловское	1825.8м	1989				
10.5	труба стальная D- 32мм	с. Петропавловское	292.12м	2014				
10.6	труба п/п D-114 мм	с. Петропавловское	44.4м	2005				
10.7	труба п/п D-57мм	с. Петропавловское	921.97м	1989				
11	Водопровод	с. Петропавловское	20,773 км.	1978	2897971	49450	98,3	
11.1	труба стальная D-159мм	с. Петропавловское	2756.2 м	1969				
11.2	труба чугун D-159мм	с. Петропавловское	606 м	1969				
11.3	труба п/п D- 63мм	с. Петропавловское	885.4 м	1989				
11.4	труба чугун D- 100 мм	с. Петропавловское	16525.4м	1969				
12	Водопроводная башня	с. Петропавловское		1978	129585	-	100	
13	Скважины 1,2	с. Петропавловское		1996				
				1996	50202	-	100	

14	Скважина 3	с.Петропавловское		1987	25101	-	100	
15	ГАЗ КО – асс-я	с. Петропавловское		2014	1123000	907758	19,2	
16	Здание автостанции	с. Петропавловское	131,5	1962	57800	-	100	
17	Здание уч.комбината	с. Петропавловское	200	1988	342085	-	100	
18	УАЗ 22069	с. Петропавловское		2003	208620	-	100	
19	Камаз 55102	с. Петропавловское		1988	391566	-	100	
20	МДСУ 3500	с. Петропавловское		2010	2365000	1123375	52,5	
21	Дизель-генератор	с. Петропавловское		1992	74901	-	100	
22	Эл. Станция 100квт.	с. Петропавловское		1992	75801	-	100	
23	Отопительный агрегат КВР-063 ТШН	с. Петропавловское		2011	370000	123432	66,6	
24	Котел КВР-1,45(1.25)	с. Петропавловское		2013	483000	322000	33,3	
25	Котел КВр-1,45	с. Петропавловское		2015	486333	445803	8,3	
26	Экскаватор одноковш.	с. Петропавловское		2009	713266	136591	80,8	
27	УАЗ 220694-06	с.Петропавловское		2016	278900		100	Июнь 2016
28	ГАЗ САЗ 350701	с. Петропавловское		1999	95389	-	100	
29	Котел водогрейные	с. Петропавловское	4шт	2005	443270	-	100	
30	Котел КВр-0,6	с. Петропавловское		2015	285000	261250	8,3	
31	Микроавтобус ФИАТ	с. Петропавловское		2009	844755	275779	67,4	
32	Машина вакуумная КО-505	с. Петропавловское		2010	2133448	960052	55,0	
33	Жил.фонд	с.Петропавловское			627200		100	

Директор МП «МОКХ»
Гл.бухгалтер



В.И. Филимонов
В.В. Горбачева

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФНС России от
16.04.2015
№ ММВ-7-14/153@

Форма по КНД 1121005

**Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
в отношении организации
по состоянию на 16.07.2025**

16.07.2025

(дата формирования выписки)

№ 1198285

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(полное наименование организации)

2	2	6	4	0	0	1	0	3	2	/	2	2	6	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет)

Сведения о российской организации

1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации	1022200535697
2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации	02.10.2002
3	ИНН	2264001032
4	КПП	226401001
Наименование и адрес		
5	Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
6	Сокращенное наименование	МБОУ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СОШ"
7	Адрес (место нахождения) организации	659666, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н, АЛЕКСЕЕВКА С, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, 14,,

Сведения об учете российской организации в налоговом органе

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

8	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
9	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.01.2013
10	Серия, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата	22 003872717, 16.10.2015
11	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения российской организации	01633405

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения

1

12	КПП	226443001
13	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
14	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	30.10.2017
15	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	30.10.2017
Сведения об обособленном подразделении организации		
16	Вид обособленного подразделения	филиал
17	Полное наименование обособленного подразделения	ФИЛИАЛ "СОЛОВЬИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

18	Адрес (место нахождения) обособленного подразделения	659667,РОССИЯ,Алтайский край,Петропавловский р-н.,Соловьяха с,Ленина ул,118,,
19	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения обособленного подразделения	01633479

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельных участков), в том числе в связи с заключением концессионного соглашения

1

20	КПП	226408001
21	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
22	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.11.2013
23	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	13.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
24	Кадастровый номер	22:34:010910:7
25	Условный номер	22:34:010910:7
26	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
27	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
28	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633405
29	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659666, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Алексеевка, ул Центральная, 14, ,
30	Площадь	19089
31	Единица измерения площади	Квадратный метр
32	Кадастровая стоимость, руб	3355464.42
33	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
1.1		
34	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
35	Размер доли в праве (числитель)	1
36	Размер доли в праве (знаменатель)	1
37	Размер доли в праве (текстом)	1
38	Дата права	01.11.2013
39	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-201
Реквизиты правоустанавливающего документа		
1.1.1		
40	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
41	Номер правоустанавливающего документа	12
42	Дата правоустанавливающего документа	22.01.2004

2

43	КПП	226406001
44	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
45	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
46	Наименование объекта	Нежилое здание
47	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
48	Назначение объекта	2
49	Назначение (текстом)	нежилое
50	Кадастровый номер	22:34:010910:73
51	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633405
52	Адрес места нахождения (текстом)	659666, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Алексеевка, ул Центральная, 14, ,
53	Номер строения (сооружения)	14
54	Признак многоквартирного дома	0
55	Вид жилого помещения	0
56	Площадь (протяженность)	1181.5
57	Единица измерения	Квадратный метр
58	Год ввода в эксплуатацию	1967
59	Материал наружных стен	Кирпичные
60	Этажность	1
61	Подземная этажность	0
62	Кадастровая стоимость, руб	24288249.1
63	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
2.1		
64	Наименование вида права	Оперативное управление

65	Размер доли в праве (числитель)	0
66	Размер доли в праве (знаменатель)	1
67	Размер доли в праве (текстом)	0
68	Дата права	01.11.2013
69	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-199
Реквизиты правоустанавливающего документа		
2.1.1		
70	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
71	Номер правоустанавливающего документа	106-р
72	Дата правоустанавливающего документа	19.08.2013

3

73	КПП	220408002
74	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
75	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	27.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
76	Кадастровый номер	22:34:011103:20
77	Условный номер	22:34:011103:20
78	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
79	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
80	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633479
81	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659667, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Соловьяха, ул Ленина, 118, ,
82	Площадь	11310
83	Единица измерения площади	Квадратный метр
84	Кадастровая стоимость, руб	2225694.9
85	Дата утверждения кадастровой стоимости	05.06.2025
Сведения о регистрации права земельного участка		
3.1		
86	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
87	Размер доли в праве (числитель)	1
88	Размер доли в праве (знаменатель)	1
89	Размер доли в праве (текстом)	1
90	Дата права	27.12.2017
91	Номер регистрации права	22:34:011103:20-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
3.1.1		
92	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление О закреплении земельного участка
93	Номер правоустанавливающего документа	14
94	Дата правоустанавливающего документа	29.10.2002
3.1.2		
95	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений"
96	Номер правоустанавливающего документа	133
97	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017

4

98	КПП	220408001
99	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
100	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	27.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
101	Кадастровый номер	22:34:010907:36
102	Условный номер	22:34:010907:36
103	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
104	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
105	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633405
106	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659666, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Алексеевка, ул Колхозная, 2, б,
107	Площадь	4086
108	Единица измерения площади	Квадратный метр
109	Кадастровая стоимость, руб	741772.44
110	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
4.1		
111	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
112	Размер доли в праве (числитель)	1
113	Размер доли в праве (знаменатель)	1

114	Размер доли в праве (текстом)	1
115	Дата права	27.12.2017
116	Номер регистрации права	22:34:010907:36-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
4.1.1		
117	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений"
118	Номер правоустанавливающего документа	133
119	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017
4.1.2		
120	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования"
121	Номер правоустанавливающего документа	201
122	Дата правоустанавливающего документа	13.07.2015

5

123	КПП	220406005
124	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
125	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	04.07.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
126	Наименование объекта	Здание котельной МОКХ
127	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
128	Назначение объекта	2
129	Назначение (текстом)	нежилое
130	Кадастровый номер	22:34:011103:716
131	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633479
132	Адрес места нахождения (текстом)	Российская Федерация, Алтайский край, м.р-н Петропавловский, с.п. Соловьишинский сельсовет, с Соловьиша, ул Ленина, д. 118А
133	Площадь (протяженность)	147
134	Единица измерения	Квадратный метр
135	Кадастровая стоимость, руб	1083176.58
136	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
5.1		
137	Наименование вида права	Оперативное управление
138	Размер доли в праве (числитель)	0
139	Размер доли в праве (знаменатель)	1
140	Размер доли в праве (текстом)	0
141	Дата права	04.07.2025
142	Номер регистрации права	22:34:011103:716-22/111/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
5.1.1		
143	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение администрации Петропавловского района Алтайского края
144	Номер правоустанавливающего документа	163-р
145	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2025

6

146	КПП	220406002
147	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
148	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	27.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
149	Наименование объекта	Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 1185.6 кв.м. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 0.
150	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
151	Назначение объекта	2
152	Назначение (текстом)	нежилое
153	Кадастровый номер	22:34:011103:380
154	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633479
155	Адрес места нахождения (текстом)	659667, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Соловьиша, ул Ленина, 118, ,
156	Номер строения (сооружения)	118
157	Признак многоквартирного дома	0
158	Вид жилого помещения	0
159	Площадь (протяженность)	1185.6
160	Единица измерения	Квадратный метр
161	Год ввода в эксплуатацию	2013

162	Материал наружных стен	Кирпичные
163	Этажность	2
164	Кадастровая стоимость, руб	15282253.58
165	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
6.1		
166	Наименование вида права	Оперативное управление
167	Размер доли в праве (числитель)	0
168	Размер доли в праве (знаменатель)	1
169	Размер доли в праве (текстом)	0
170	Дата права	27.12.2017
171	Номер регистрации права	22:34:011103:380-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
6.1.1		
172	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление Администрации Петропавловского района Алтайского края
173	Номер правоустанавливающего документа	319
174	Дата правоустанавливающего документа	24.11.2015
6.1.2		
175	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений"
176	Номер правоустанавливающего документа	133
177	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017

7

178	КПП	220408003
179	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
180	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	05.06.2025
181	Дата снятия учета организации в налоговом органе	10.06.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
182	Кадастровый номер	22:34:011103:718
183	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
184	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
185	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633479
186	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659667,РОССИЯ,Алтайский край,Петропавловский р-н.,Соловйиха с,Ленина ул,118Б,,
187	Площадь	8164
188	Единица измерения площади	Квадратный метр
189	Кадастровая стоимость, руб	1407065.4
190	Дата утверждения кадастровой стоимости	05.06.2025
Сведения о регистрации права земельного участка		
7.1		
191	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
192	Размер доли в праве (числитель)	1
193	Размер доли в праве (знаменатель)	1
194	Размер доли в праве (текстом)	1
195	Дата права	05.06.2025
196	Дата прекращения права	10.06.2025
197	Номер регистрации права	22:34:011103:718-22/111/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
7.1.1		
198	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений"
199	Номер правоустанавливающего документа	133
200	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017
7.1.2		
201	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление О закреплении земельного участка
202	Номер правоустанавливающего документа	14
203	Дата правоустанавливающего документа	29.10.2002
7.1.3		
204	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений"
205	Номер правоустанавливающего документа	133
206	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017
7.1.4		
207	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление О закреплении земельного участка
208	Номер правоустанавливающего документа	14
209	Дата правоустанавливающего документа	29.10.2002

210	КПП	220406003
211	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
212	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	10.03.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
213	Наименование объекта	здание котельной малой мощности
214	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
215	Назначение объекта	2
216	Назначение (текстом)	нежилое
217	Кадастровый номер	22:34:010910:296
218	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633405
219	Адрес места нахождения (текстом)	659666,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Алексеевский сельсовет,Центральная,,,
220	Площадь (протяженность)	129.7
221	Единица измерения	Квадратный метр
222	Кадастровая стоимость, руб	454956.09
223	Дата утверждения кадастровой стоимости	27.04.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
8.1		
224	Наименование вида права	Оперативное управление
225	Размер доли в праве (числитель)	0
226	Размер доли в праве (знаменатель)	1
227	Размер доли в праве (текстом)	0
228	Дата права	10.03.2025
229	Номер регистрации права	22:34:010910:296-22/120/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
8.1.1		
230	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
231	Номер правоустанавливающего документа	61-р
232	Дата правоустанавливающего документа	07.03.2025

233	КПП	220406004
234	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
235	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	11.03.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
236	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
237	Назначение объекта	2
238	Назначение (текстом)	нежилое
239	Кадастровый номер	22:34:010910:297
240	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633405
241	Адрес места нахождения (текстом)	659666,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Алексеевский сельсовет,Центральная,,,
242	Площадь (протяженность)	272
243	Единица измерения	Квадратный метр
244	Кадастровая стоимость, руб	1760936.16
245	Дата утверждения кадастровой стоимости	24.02.2025
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
9.1		
246	Наименование вида права	Оперативное управление
247	Размер доли в праве (числитель)	0
248	Размер доли в праве (знаменатель)	1
249	Размер доли в праве (текстом)	0
250	Дата права	11.03.2025
251	Номер регистрации права	22:34:010910:297-22/115/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
9.1.1		
252	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
253	Номер правоустанавливающего документа	61-р
254	Дата правоустанавливающего документа	07.03.2025

255	КПП	220406001
256	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
257	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	27.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		


Сведения об объекте недвижимого имущества		
258	Наименование объекта	Нежилое здание
259	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
260	Назначение объекта	2
261	Назначение (текстом)	нежилое
262	Кадастровый номер	22:34:010907:42
263	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633405
264	Адрес места нахождения (текстом)	659666, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Алексеевка, ул Колхозная, 2, б,
265	Номер строения (сооружения)	2
266	Признак многоквартирного дома	0
267	Вид жилого помещения	0
268	Площадь (протяженность)	626.5
269	Единица измерения	Квадратный метр
270	Год ввода в эксплуатацию	2014
271	Материал наружных стен	Кирпичные
272	Этажность	2
273	Кадастровая стоимость, руб	12879041.95
274	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
275	Инвентаризационная стоимость	826209.24
276	Дата определения инвентаризационной стоимости	01.01.2012
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
10.1		
277	Наименование вида права	Оперативное управление
278	Размер доли в праве (числитель)	0
279	Размер доли в праве (знаменатель)	1
280	Размер доли в праве (текстом)	0
281	Дата права	27.12.2017
282	Номер регистрации права	22:34:010907:42-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
10.1.1		
283	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений"
284	Номер правоустанавливающего документа	133
285	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017

11

286	КПП	220406006
287	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
288	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	10.07.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
289	Наименование объекта	теплотрасса
290	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
291	Кадастровый номер	22:34:011103:717
292	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633479
293	Адрес места нахождения (текстом)	Российская Федерация, Алтайский край, Петропавловский район, с. Соловьяха
294	Площадь (протяженность)	168.3
295	Единица измерения	Метр
296	Кадастровая стоимость, руб	505717.75
297	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
11.1		
298	Наименование вида права	Оперативное управление
299	Размер доли в праве (числитель)	0
300	Размер доли в праве (знаменатель)	1
301	Размер доли в праве (текстом)	0
302	Дата права	10.07.2025
303	Номер регистрации права	22:34:011103:717-22/136/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
11.1.1		
304	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
305	Номер правоустанавливающего документа	163-р

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков», размещенного в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



УТВЕРЖДЕНА
приказом ФНС России от
16.04.2015
№ ММВ-7-14/153@

Форма по КНД 1121005

**Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
в отношении организации
по состоянию на 16.07.2025**

16.07.2025

(дата формирования выписки)

№ 1197955

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АНТОНЬЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(полное наименование организации)

2	2	6	4	0	0	1	0	9	6	/	2	2	6	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет)

Сведения о российской организации

1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации	1022200535708
2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации	02.10.2002
3	ИНН	2264001096
4	КПП	226401001
Наименование и адрес		
5	Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АНТОНЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
6	Сокращенное наименование	МБОУ "АНТОНЬЕВСКАЯ СОШ"
7	Адрес (место нахождения) организации	659665, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н, АНТОНЬЕВКА С, ШКОЛЬНАЯ УЛ, 24, -, -

Сведения об учете российской организации в налоговом органе

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

8	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
9	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	10.02.1993
10	Серия, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата	22 003872711, 16.10.2015
11	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения российской организации	01633407

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельных участков), в том числе в связи с заключением концессионного соглашения

1

12	КПП	226408001
13	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
14	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	06.11.2013
15	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	18.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
16	Кадастровый номер	22:34:010705:31

17	Условный номер	22:34:010705:31
18	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
19	Вид разрешенного использования	Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования
20	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633407
21	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659665, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Антоньевка, ул Школьная, 24, ,
22	Площадь	29459
23	Единица измерения площади	Квадратный метр
24	Кадастровая стоимость, руб	4937328.4
25	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023

Сведения о регистрации права земельного участка

1.1

26	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
27	Размер доли в праве (числитель)	1
28	Размер доли в праве (знаменатель)	1
29	Размер доли в праве (текстом)	1
30	Дата права	06.11.2013
31	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-224

Реквизиты правоустанавливающего документа

1.1.1

32	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О закреплении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
33	Номер правоустанавливающего документа	179
34	Дата правоустанавливающего документа	22.11.2003

2

35	КПП	220408002
36	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
37	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	10.10.2017

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения о земельном участке

38	Кадастровый номер	22:34:010705:118
39	Условный номер	22:34:010705:118
40	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
41	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
42	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633407
43	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659665, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Антоньевка, ул Советская, 18, ,
44	Площадь	5094
45	Единица измерения площади	Квадратный метр
46	Кадастровая стоимость, руб	1089250.02
47	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023

Сведения о регистрации права земельного участка

2.1

48	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
49	Размер доли в праве (числитель)	1
50	Размер доли в праве (знаменатель)	1
51	Размер доли в праве (текстом)	1
52	Дата права	10.10.2017
53	Номер регистрации права	22:34:010705:118-22/115/2022-2

Реквизиты правоустанавливающего документа

2.1.1

54	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
55	Номер правоустанавливающего документа	107-р
56	Дата правоустанавливающего документа	03.06.2022

3

57	КПП	220406003
58	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
59	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	03.03.2025

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения об объекте недвижимого имущества

60	Наименование объекта	здание котельной малой мощности
61	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
62	Назначение объекта	2
63	Назначение (текстом)	нежилое
64	Кадастровый номер	22:34:010705:605

65	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633407
66	Адрес места нахождения (текстом)	659665,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Антоньевский сельсовет,Школьная,,,
67	Площадь (протяженность)	147.7
68	Единица измерения	Квадратный метр
69	Кадастровая стоимость, руб	513314.56
70	Дата утверждения кадастровой стоимости	07.05.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
3.1		
71	Наименование вида права	Оперативное управление
72	Размер доли в праве (числитель)	0
73	Размер доли в праве (знаменатель)	1
74	Размер доли в праве (текстом)	0
75	Дата права	03.03.2025
76	Номер регистрации права	22:34:010705:605-22/111/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
3.1.1		
77	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
78	Номер правоустанавливающего документа	45-р
79	Дата правоустанавливающего документа	25.02.2025

4

80	КПП	220406004
81	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
82	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	03.03.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
83	Наименование объекта	мастерская
84	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
85	Назначение объекта	2
86	Назначение (текстом)	нежилое
87	Кадастровый номер	22:34:010705:607
88	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633407
89	Адрес места нахождения (текстом)	659665,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Антоньевский сельсовет,Школьная,влд 24,,
90	Номер строения (сооружения)	влд.24
91	Площадь (протяженность)	269.8
92	Единица измерения	Квадратный метр
93	Кадастровая стоимость, руб	488540.35
94	Дата утверждения кадастровой стоимости	19.02.2025
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
4.1		
95	Наименование вида права	Оперативное управление
96	Размер доли в праве (числитель)	0
97	Размер доли в праве (знаменатель)	1
98	Размер доли в праве (текстом)	0
99	Дата права	03.03.2025
100	Номер регистрации права	22:34:010705:607-22/111/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
4.1.1		
101	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
102	Номер правоустанавливающего документа	45-р
103	Дата правоустанавливающего документа	25.02.2025

5

104	КПП	220406002
105	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
106	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	09.06.2022
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
107	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
108	Назначение объекта	2
109	Назначение (текстом)	нежилое
110	Кадастровый номер	22:34:010705:270
111	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633407
112	Адрес места нахождения (текстом)	,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,р-н. Петропавловский,,с. Антоньевка,ул. Советская,18,,
113	Номер строения (сооружения)	18

114	Площадь (протяженность)	667.7
115	Единица измерения	Квадратный метр
116	Год ввода в эксплуатацию	2011
117	Кадастровая стоимость, руб	8451773.31
118	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
5.1		
119	Наименование вида права	Оперативное управление
120	Размер доли в праве (числитель)	0
121	Размер доли в праве (знаменатель)	1
122	Размер доли в праве (текстом)	0
123	Дата права	09.06.2022
124	Номер регистрации права	22:34:010705:270-22/115/2022-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
5.1.1		
125	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
126	Номер правоустанавливающего документа	108-Ф
127	Дата правоустанавливающего документа	03.06.2022

6

128	КПП	220406001
129	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
130	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	06.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
131	Наименование объекта	Нежилое здание
132	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
133	Назначение объекта	2
134	Назначение (текстом)	нежилое
135	Кадастровый номер	22:34:010705:277
136	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633407
137	Адрес места нахождения (текстом)	659665, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Антоньевка, ул Школьная, 24, ,
138	Номер строения (сооружения)	24
139	Признак многоквартирного дома	0
140	Вид жилого помещения	0
141	Площадь (протяженность)	1733.5
142	Единица измерения	Квадратный метр
143	Год ввода в эксплуатацию	2013
144	Материал наружных стен	Из прочих материалов
145	Этажность	2
146	Подземная этажность	0
147	Кадастровая стоимость, руб	24810840.1
148	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
6.1		
149	Наименование вида права	Оперативное управление
150	Размер доли в праве (числитель)	0
151	Размер доли в праве (знаменатель)	1
152	Размер доли в праве (текстом)	0
153	Дата права	06.11.2013
154	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-222
Реквизиты правоустанавливающего документа		
6.1.1		
155	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
156	Номер правоустанавливающего документа	113-р
157	Дата правоустанавливающего документа	19.08.2013

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения транспортного средства

1

158	КПП	226416002
159	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
160	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.01.2013
161	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	30.01.2009
162	Дата снятия учета организации в налоговом органе	29.11.2013
163	Дата выдачи уведомления о снятии с учета в налоговом органе	17.12.2013
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
164	Первичный ПТС (уникальный номер регистрации)	73MC133761060520082Z

165	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	X893OC22
166	Идентификационный номер(VIN)	ХТТ22069480435212
167	Марка, модель (модификация)	УАЗ 220694-06
168	Вид транспортного средства	Автобусы
169	Год выпуска	2008
170	Дата замены двигателя	29.11.2013
171	Заводской номер машины (рамы, шасси)	37410080456504
172	Номер кузова	22060080101692
173	Мощность двигателя кВт	78.6
174	Мощность двигателя л/с	107
175	Рабочий объем двигателя в куб. см	2890
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
176	Серия и номер	22СН 850471
177	Дата выдачи	28.05.2008
178	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	28.05.2008

2

179	КПП	226416007
180	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
181	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	30.08.2013
182	Дата снятия учета организации в налоговом органе	27.06.2025
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
183	Первичный ПТС (уникальный номер регистрации)	52НТ073097220620132Z
184	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	AK21722
185	Идентификационный номер(VIN)	X96322171D0756764
186	Марка, модель (модификация)	ГАЗ 322171
187	Вид транспортного средства	Автобусы
188	Год выпуска	2013
189	Дата замены двигателя	27.06.2025
190	Номер кузова	322121D0533595
191	Мощность двигателя кВт	78.5
192	Мощность двигателя л/с	106.7
193	Рабочий объем двигателя в куб. см	2890
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
194	Дата выдачи	30.08.2013
195	Кем выдан	УГИБДД ГУВД ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
196	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	30.08.2013

3

197	КПП	226416006
198	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
199	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	17.01.2007
200	Дата снятия учета организации в налоговом органе	23.04.2008
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
201	Первичный ПТС (уникальный номер регистрации)	73МК257614
202	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	X895HP22
203	Идентификационный номер(VIN)	ХТТ22069470487145
204	Марка, модель (модификация)	УАЗ 220694
205	Вид транспортного средства	Автобусы
206	Год выпуска	2006
207	Дата замены двигателя	17.01.2007
208	Заводской номер машины (рамы, шасси)	37410070408464
209	Номер кузова	22060070206952
210	Мощность двигателя кВт	72.8
211	Мощность двигателя л/с	99
212	Рабочий объем двигателя в куб. см	2890
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
213	Дата выдачи	17.01.2007
214	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	17.01.2007


4

215	КПП	226416008
216	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
217	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	04.12.2021
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
218	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	AK22922
219	Идентификационный номер(VIN)	X1M3205XXM0001082
220	Марка, модель (модификация)	ПАЗ 320570-02
221	Вид транспортного средства	Автобусы
222	Год выпуска	2021

223	Дата замены двигателя	04.12.2021
224	Номер кузова	X1M3205XXM0001082
225	Мощность двигателя кВт	98.7
226	Мощность двигателя л/с	134.2
227	Рабочий объем двигателя в куб. см	4670
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
228	Серия и номер	РАСПОРЯЖЕНИЕ №1387
229	Дата выдачи	04.12.2021
230	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	04.12.2021

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков», размещенного в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



УТВЕРЖДЕНА
приказом ФНС России от
16.04.2015
№ ММВ-7-14/153@

Форма по КНД 1121005

**Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
в отношении организации
по состоянию на 17.07.2025**

17.07.2025

(дата формирования выписки)

№ 1199532

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЫШЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(полное наименование организации)

2	2	6	4	0	0	0	9	8	4	/	2	2	6	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет)

Сведения о российской организации

1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации	1022200535367
2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации	18.09.2002
3	ИНН	2264000984
4	КПП	226401001
Наименование и адрес		
5	Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЫШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
6	Сокращенное наименование	МБОУ "КАМЫШЕНСКАЯ СОШ"
7	Адрес (место нахождения) организации	659668, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н, КАМЫШЕНКА С, СОВЕТСКАЯ УЛ, 100,,

Сведения об учете российской организации в налоговом органе

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

8	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
9	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	04.12.2000
10	Серия, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата	22 003872710, 16.10.2015
11	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения российской организации	01633423

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельных участков), в том числе в связи с заключением концессионного соглашения

1

12	КПП	226408001
13	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
14	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	19.10.2013
15	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	01.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
16	Кадастровый номер	22:34:011004:19

17	Условный номер	22:34:011004:19
18	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
19	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
20	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633423
21	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659668, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, с Камышенка, ул Советская, 100, ,
22	Площадь	35018
23	Единица измерения площади	Квадратный метр
24	Кадастровая стоимость, руб	5886525.8
25	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
1.1		
26	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
27	Размер доли в праве (числитель)	1
28	Размер доли в праве (знаменатель)	1
29	Размер доли в праве (текстом)	1
30	Дата права	19.10.2013
31	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-165
Реквизиты правоустанавливающего документа		
1.1.1		
32	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка на праве бессрочного пользования
33	Номер правоустанавливающего документа	3а
34	Дата правоустанавливающего документа	08.01.2003

2

35	КПП	220408001
36	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
37	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	04.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
38	Кадастровый номер	22:34:011004:102
39	Условный номер	22:34:011004:102
40	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
41	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
42	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633423
43	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659668, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, с Камышенка, ул Советская, 121, а,
44	Площадь	2400
45	Единица измерения площади	Квадратный метр
46	Кадастровая стоимость, руб	627240
47	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
2.1		
48	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
49	Размер доли в праве (числитель)	1
50	Размер доли в праве (знаменатель)	1
51	Размер доли в праве (текстом)	1
52	Дата права	04.12.2017
53	Номер регистрации права	22:34:011004:102-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
2.1.1		
54	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Камышенская средняя общеобразовательная школа"
55	Номер правоустанавливающего документа	77
56	Дата правоустанавливающего документа	17.04.2017
2.1.2		
57	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования
58	Номер правоустанавливающего документа	359
59	Дата правоустанавливающего документа	14.11.2013

3

60	КПП	220406001
61	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
62	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	04.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		

Сведения об объекте недвижимого имущества		
63	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
64	Назначение объекта	2
65	Назначение (текстом)	нежилое
66	Кадастровый номер	22:34:011004:217
67	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633423
68	Адрес места нахождения (текстом)	659668, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Камышенка, ул Советская, 121а, ,
69	Номер строения (сооружения)	121а
70	Признак многоквартирного дома	0
71	Вид жилого помещения	0
72	Площадь (протяженность)	360
73	Единица измерения	Квадратный метр
74	Год ввода в эксплуатацию	1979
75	Материал наружных стен	Шлакобетонные
76	Признак ликвидации объекта	0
77	Кадастровая стоимость, руб	5987523.6
78	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
79	Инвентаризационная стоимость	100288.85
80	Дата определения инвентаризационной стоимости	01.01.2012
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
3.1		
81	Наименование вида права	Оперативное управление
82	Размер доли в праве (числитель)	0
83	Размер доли в праве (знаменатель)	1
84	Размер доли в праве (текстом)	0
85	Дата права	04.12.2017
86	Номер регистрации права	22:34:011004:217-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
3.1.1		
87	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Камышенская средняя общеобразовательная школа"
88	Номер правоустанавливающего документа	77
89	Дата правоустанавливающего документа	17.04.2017

4

90	КПП	226406001
91	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
92	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	19.10.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
93	Наименование объекта	Нежилое здание
94	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
95	Назначение объекта	2
96	Назначение (текстом)	нежилое
97	Кадастровый номер	22:34:011004:218
98	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633423
99	Адрес места нахождения (текстом)	659668, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Камышенка, ул Советская, 100, ,
100	Номер строения (сооружения)	100
101	Признак многоквартирного дома	0
102	Вид жилого помещения	0
103	Площадь (протяженность)	2322.7
104	Единица измерения	Квадратный метр
105	Год ввода в эксплуатацию	2013
106	Материал наружных стен	Кирпичные
107	Этажность	2
108	Подземная этажность	0
109	Кадастровая стоимость, руб	38631169.63
110	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
4.1		
111	Наименование вида права	Оперативное управление
112	Размер доли в праве (числитель)	0
113	Размер доли в праве (знаменатель)	1
114	Размер доли в праве (текстом)	0
115	Дата права	19.10.2013
116	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-163
Реквизиты правоустанавливающего документа		

4.1.1		
117	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
118	Номер правоустанавливающего документа	109-р
119	Дата правоустанавливающего документа	19.08.2013

5

120	КПП	220406002
121	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
122	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	28.02.2025

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения об объекте недвижимого имущества

123	Наименование объекта	здание котельной малой мощности
124	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
125	Назначение объекта	2
126	Назначение (текстом)	нежилое
127	Кадастровый номер	22:34:011004:555
128	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633423
129	Адрес места нахождения (текстом)	659668,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Камышенский сельсовет,Советская,влд.100Б,,
130	Номер строения (сооружения)	влд.100Б
131	Площадь (протяженность)	141.6
132	Единица измерения	Квадратный метр
133	Кадастровая стоимость, руб	447161.47
134	Дата утверждения кадастровой стоимости	13.05.2024

Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества

5.1

135	Наименование вида права	Оперативное управление
136	Размер доли в праве (числитель)	0
137	Размер доли в праве (знаменатель)	1
138	Размер доли в праве (текстом)	0
139	Дата права	28.02.2025
140	Номер регистрации права	22:34:011004:555-22/111/2025-2

Реквизиты правоустанавливающего документа

5.1.1

141	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
142	Номер правоустанавливающего документа	46-р
143	Дата правоустанавливающего документа	25.02.2025

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения транспортного средства

1

144	КПП	226416002
145	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	ТОСП по г. Белокуриха Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2203
146	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	23.12.2014
147	Дата снятия учета организации в налоговом органе	21.11.2018

Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве

148	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	AK20422
149	Идентификационный номер(VIN)	X9632212190633934
150	Марка, модель (модификация)	GA3 322121
151	Вид транспортного средства	Автобусы
152	Год выпуска	2008
153	Дата замены двигателя	19.11.2008
154	Заводской номер машины (рамы, шасси)	32212190409946
155	Номер кузова	32212190409946
156	Мощность двигателя кВт	91
157	Мощность двигателя л/с	123.8
158	Рабочий объем двигателя в куб. см	2464


Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства

159	Дата выдачи	27.05.2011
-----	-------------	------------

160	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	18.02.2009
-----	--	------------

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков», размещенного в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



УТВЕРЖДЕНА
приказом ФНС России от
16.04.2015
№ ММВ-7-14/153@

Форма по КНД 1121005

**Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
в отношении организации
по состоянию на 16.07.2025**

16.07.2025

(дата формирования выписки)

№ 1198404

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

(полное наименование организации)

2	2	6	4	0	0	0	8	0	0	/	2	2	6	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет)

Сведения о российской организации

1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации	1022200535763
2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации	02.10.2002
3	ИНН	2264000800
4	КПП	226401001
Наименование и адрес		
5	Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
6	Сокращенное наименование	МБОУ "НИКОЛАЕВСКАЯ СОШ"
7	Адрес (место нахождения) организации	659671, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н, НИКОЛАЕВКА С, СОВЕТСКАЯ УЛ, 57, -,-

Сведения об учете российской организации в налоговом органе

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

8	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
9	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	31.01.1993
10	Серия, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата	22 003872712, 16.10.2015
11	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения российской организации	01633434

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения

1

12	КПП	226443001
13	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
14	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	29.12.2017
15	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	29.12.2017
Сведения об обособленном подразделении организации		
16	Вид обособленного подразделения	филиал
17	Полное наименование обособленного подразделения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

		ШКОЛА" ФИЛИАЛ "НОВООБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
18	Адрес (место нахождения) обособленного подразделения	659663, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, Новообинка с, Молодежная ул, 5, ,
19	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения обособленного подразделения	01633440

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельных участков), в том числе в связи с заключением концессионного соглашения

1

20	КПП	226408001
21	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
22	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.11.2013
23	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	13.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
24	Кадастровый номер	22:34:010404:17
25	Условный номер	22:34:010404:17
26	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
27	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
28	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633434
29	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659671, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Николаевка, ул Советская, 57, ,
30	Площадь	16371
31	Единица измерения площади	Квадратный метр
32	Кадастровая стоимость, руб	3201185.34
33	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
1.1		
34	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
35	Размер доли в праве (числитель)	1
36	Размер доли в праве (знаменатель)	1
37	Размер доли в праве (текстом)	1
38	Дата права	01.11.2013
39	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-205
Реквизиты правоустанавливающего документа		
1.1.1		
40	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
41	Номер правоустанавливающего документа	34
42	Дата правоустанавливающего документа	19.12.2003

2

43	КПП	220406001
44	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
45	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	28.11.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
46	Наименование объекта	Нежилое здание
47	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
48	Назначение объекта	2
49	Назначение (текстом)	нежилое
50	Кадастровый номер	22:34:010303:372
51	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633440
52	Адрес места нахождения (текстом)	659663, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Новообинка, ул Молодежная, 5, ,
53	Номер строения (сооружения)	5
54	Признак многоквартирного дома	0
55	Вид жилого помещения	0
56	Площадь (протяженность)	1755.1
57	Единица измерения	Квадратный метр
58	Год ввода в эксплуатацию	2013
59	Материал наружных стен	Кирпичные
60	Этажность	2
61	Подземная этажность	0
62	Кадастровая стоимость, руб	15315511.58
63	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		

2.1		
64	Наименование вида права	Оперативное управление
65	Размер доли в праве (числитель)	0
66	Размер доли в праве (знаменатель)	1
67	Размер доли в праве (текстом)	0
68	Дата права	28.11.2017
69	Номер регистрации права	22:34:010303:372-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
2.1.1		
70	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных организаций"
71	Номер правоустанавливающего документа	132
72	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017

3		
73	КПП	220406003
74	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
75	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	05.03.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
76	Наименование объекта	здание котельной малой мощности
77	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
78	Назначение объекта	2
79	Назначение (текстом)	нежилое
80	Кадастровый номер	22:34:010303:720
81	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633440
82	Адрес места нахождения (текстом)	659663,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Новообинский сельсовет,Молодежная,,,
83	Площадь (протяженность)	154.7
84	Единица измерения	Квадратный метр
85	Кадастровая стоимость, руб	806463.4
86	Дата утверждения кадастровой стоимости	16.05.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
3.1		
87	Наименование вида права	Оперативное управление
88	Размер доли в праве (числитель)	0
89	Размер доли в праве (знаменатель)	1
90	Размер доли в праве (текстом)	0
91	Дата права	05.03.2025
92	Номер регистрации права	22:34:010303:720-22/111/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
3.1.1		
93	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение администрации Петропавловского района Алтайского края
94	Номер правоустанавливающего документа	44-р
95	Дата правоустанавливающего документа	25.02.2025

4		
96	КПП	226406001
97	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
98	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.11.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
99	Наименование объекта	Нежилое здание
100	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
101	Назначение объекта	2
102	Назначение (текстом)	нежилое
103	Кадастровый номер	22:34:010404:286
104	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633434
105	Адрес места нахождения (текстом)	659671, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Николаевка, ул Советская, 57, ,
106	Номер строения (сооружения)	57
107	Признак многоквартирного дома	0
108	Вид жилого помещения	0
109	Площадь (протяженность)	1815.3
110	Единица измерения	Квадратный метр
111	Год ввода в эксплуатацию	2013
112	Материал наружных стен	Из прочих материалов
113	Этажность	2

114	Подземная этажность	0
115	Кадастровая стоимость, руб	15248011.72
116	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
4.1		
117	Наименование вида права	Оперативное управление
118	Размер доли в праве (числитель)	0
119	Размер доли в праве (знаменатель)	1
120	Размер доли в праве (текстом)	0
121	Дата права	01.11.2013
122	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-203
Реквизиты правоустанавливающего документа		
4.1.1		
123	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
124	Номер правоустанавливающего документа	108-р
125	Дата правоустанавливающего документа	19.08.2013

5		
126	КПП	220408001
127	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
128	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	28.11.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
129	Кадастровый номер	22:34:010303:16
130	Условный номер	22:34:010303:16
131	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
132	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
133	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633440
134	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659663, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Новообинка, ул Молодежная, 5, ,
135	Площадь	30302
136	Единица измерения площади	Квадратный метр
137	Кадастровая стоимость, руб	5604657.92
138	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
5.1		
139	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
140	Размер доли в праве (числитель)	1
141	Размер доли в праве (знаменатель)	1
142	Размер доли в праве (текстом)	1
143	Дата права	28.11.2017
144	Номер регистрации права	22:34:010303:16-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
5.1.1		
145	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О выделении земельного участка на право постоянного пользования Новообинской Муниципальной средней общеобразовательной школе.
146	Номер правоустанавливающего документа	72
147	Дата правоустанавливающего документа	24.10.2002
5.1.2		
148	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных организаций"
149	Номер правоустанавливающего документа	132
150	Дата правоустанавливающего документа	16.06.2017

6		
151	КПП	220406002
152	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
153	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	05.03.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
154	Наименование объекта	здание котельной малой мощности
155	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
156	Назначение объекта	2
157	Назначение (текстом)	нежилое
158	Кадастровый номер	22:34:010404:564
159	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633434
160	Адрес места нахождения (текстом)	659671,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,Петропавловский,,Николаевский сельсовет,Советская,влд.57,,

161	Номер строения (сооружения)	влд.57
162	Площадь (протяженность)	136.4
163	Единица измерения	Квадратный метр
164	Кадастровая стоимость, руб	1004770.39
165	Дата утверждения кадастровой стоимости	18.06.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
6.1		
166	Наименование вида права	Оперативное управление
167	Размер доли в праве (числитель)	0
168	Размер доли в праве (знаменатель)	1
169	Размер доли в праве (текстом)	0
170	Дата права	05.03.2025
171	Номер регистрации права	22:34:010404:564-22/111/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
6.1.1		
172	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение администрации Петропавловского района Алтайского края
173	Номер правоустанавливающего документа	44-р
174	Дата правоустанавливающего документа	25.02.2025

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения транспортного средства

1

175	КПП	226416002
176	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
177	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	27.05.2011
178	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	18.03.2013
179	Дата снятия учета организации в налоговом органе	01.11.2013
180	Дата выдачи уведомления о снятии с учета в налоговом органе	11.12.2013
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
181	Первичный ПТС (уникальный номер регистрации)	45MM696862100720072Z
182	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	AK20522
183	Предыдущий регистрационный знак (серия, номер) ТС	O215OP22
184	Идентификационный номер(VIN)	X1E39765370042357
185	Марка, модель (модификация)	КАВЗ 397653
186	Вид транспортного средства	Автобусы
187	Год выпуска	2007
188	Дата замены двигателя	12.09.2007
189	Заводской номер машины (рамы, шасси)	33074070934876
190	Номер кузова	39765370042357
191	Мощность двигателя кВт	87.5
192	Мощность двигателя л/с	119
193	Рабочий объем двигателя в куб. см	4250
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
194	Серия и номер	22УХ 019854
195	Дата выдачи	27.05.2011
196	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	27.05.2011

2

197	КПП	226416007
198	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
199	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	04.12.2021
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
200	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	AK23022
201	Идентификационный номер(VIN)	X1M3205XXM0001081
202	Марка, модель (модификация)	ПАЗ 320570-02
203	Вид транспортного средства	Автобусы
204	Год выпуска	2021
205	Дата замены двигателя	04.12.2021
206	Номер кузова	X1M3205XXM0001081
207	Мощность двигателя кВт	98.7
208	Мощность двигателя л/с	134.2
209	Рабочий объем двигателя в куб. см	4670
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
210	Серия и номер	РАСПОРЯЖЕНИЕ №1387
211	Дата выдачи	04.12.2021
212	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	04.12.2021


3

213	КПП	226416006
-----	-----	-----------

214	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
215	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	30.08.2013
216	Дата снятия учета организации в налоговом органе	01.03.2024
Сведения о принадлежащем организации транспортном средстве		
217	Первичный ПТС (уникальный номер регистрации)	52НТ067817160720132Z
218	Регистрационный знак (серия, номер) ТС	AK21622
219	Идентификационный номер(VIN)	X1M3205BXD0002834
220	Марка, модель (модификация)	ПАЗ 32053-70
221	Вид транспортного средства	Автобусы
222	Год выпуска	2013
223	Дата замены двигателя	30.08.2013
224	Номер кузова	X1M3205BXD0002834
225	Мощность двигателя кВт	89.7
226	Мощность двигателя л/с	122
227	Рабочий объем двигателя в куб. см	4670
Сведения документа регистрации (учета) транспортного средства		
228	Дата выдачи	30.08.2013
229	Кем выдан	Министерство внутренних дел Российской Федерации
230	Дата регистрации (учета) в регистрирующем органе	30.08.2013

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков», размещенного в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



**Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
в отношении организации
по состоянию на 16.07.2025**

16.07.2025

(дата формирования выписки)

№ 1198141

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАУТОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(полное наименование организации)

2	2	6	4	0	0	1	1	6	0	/	2	2	6	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет)

Сведения о российской организации

1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации	1022200535730
2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации	02.10.2002
3	ИНН	2264001160
4	КПП	226401001
Наименование и адрес		
5	Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАУТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
6	Сокращенное наименование	МБОУ "ПАУТОВСКАЯ СОШ"
7	Адрес (место нахождения) организации	659662, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н., ПАУТОВО С, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ, 2,,

Сведения об учете российской организации в налоговом органе

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

8	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
9	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.01.2013
10	Серия, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата	, 30.10.2017
11	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения российской организации	01633446

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельных участков), в том числе в связи с заключением концессионного соглашения

1

12	КПП	226408001
13	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
14	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	09.10.2013
15	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	23.10.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
16	Кадастровый номер	22:34:010504:20
17	Условный номер	22:34:010504:20

18	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
19	Вид разрешенного использования	Для иных видов жилой застройки
20	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633446
21	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659662, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Паутово, ул Партизанская, 2, ,
22	Площадь	16448
23	Единица измерения площади	Квадратный метр
24	Кадастровая стоимость, руб	3216241.92
25	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023

Сведения о регистрации права земельного участка

1.1

26	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
27	Размер доли в праве (числитель)	1
28	Размер доли в праве (знаменатель)	1
29	Размер доли в праве (текстом)	1
30	Дата права	09.10.2013
31	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-134

Реквизиты правоустанавливающего документа

1.1.1

32	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О закреплении земельного участка на праве бессрочного (постоянного) пользования
33	Номер правоустанавливающего документа	05
34	Дата правоустанавливающего документа	05.03.2003

2

35	КПП	220408001
36	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
37	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	28.11.2017

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения о земельном участке

38	Кадастровый номер	22:34:010504:169
39	Условный номер	22:34:010504:169
40	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
41	Вид разрешенного использования	Для объектов жилой застройки
42	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633446
43	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659662, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Паутово, ул Ленина, 99, ,
44	Площадь	2915
45	Единица измерения площади	Квадратный метр
46	Кадастровая стоимость, руб	757200.4
47	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023

Сведения о регистрации права земельного участка

2.1

48	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
49	Размер доли в праве (числитель)	1
50	Размер доли в праве (знаменатель)	1
51	Размер доли в праве (текстом)	1
52	Дата права	28.11.2017
53	Номер регистрации права	22:34:010504:169-22/019/2017-2

Реквизиты правоустанавливающего документа

2.1.1

54	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных организаций"
55	Номер правоустанавливающего документа	78
56	Дата правоустанавливающего документа	17.04.2017

2.1.2

57	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Паутовский детский сад "Солнышко"
58	Номер правоустанавливающего документа	316
59	Дата правоустанавливающего документа	19.11.2008

3

60	КПП	220406001
61	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
62	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	28.11.2017

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения об объекте недвижимого имущества

63	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
----	-------------	---------------------------------------

64	Назначение объекта	2
65	Назначение (текстом)	нежилое
66	Кадастровый номер	22:34:010504:383
67	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633446
68	Адрес места нахождения (текстом)	659662, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Паутово, ул Ленина, 99, ,
69	Номер строения (сооружения)	99
70	Признак многоквартирного дома	0
71	Вид жилого помещения	0
72	Площадь (протяженность)	381.1
73	Единица измерения	Квадратный метр
74	Год ввода в эксплуатацию	2007
75	Материал наружных стен	Деревянные
76	Признак ликвидации объекта	0
77	Кадастровая стоимость, руб	4925843.26
78	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
79	Инвентаризационная стоимость	1059709.32
80	Дата определения инвентаризационной стоимости	01.01.2012

Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества

3.1

81	Наименование вида права	Оперативное управление
82	Размер доли в праве (числитель)	0
83	Размер доли в праве (знаменатель)	1
84	Размер доли в праве (текстом)	0
85	Дата права	28.11.2017
86	Номер регистрации права	22:34:010504:383-22/019/2017-2

Реквизиты правоустанавливающего документа

3.1.1

87	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципальных образовательных организаций"
88	Номер правоустанавливающего документа	78
89	Дата правоустанавливающего документа	17.04.2017

4

90	КПП	226406001
91	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
92	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	09.10.2013

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения об объекте недвижимого имущества

93	Наименование объекта	Нежилое здание
94	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
95	Назначение объекта	2
96	Назначение (текстом)	нежилое
97	Кадастровый номер	22:34:010504:388
98	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633446
99	Адрес места нахождения (текстом)	659662, РОССИЯ, Алтайский край, Петропавловский р-н, , с Паутово, ул Партизанская, 2, ,
100	Номер строения (сооружения)	2
101	Признак многоквартирного дома	0
102	Вид жилого помещения	0
103	Площадь (протяженность)	2351.3
104	Единица измерения	Квадратный метр
105	Год ввода в эксплуатацию	2013
106	Материал наружных стен	Кирпичные
107	Этажность	2
108	Подземная этажность	0
109	Кадастровая стоимость, руб	45468781.04
110	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024

Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества

4.1

111	Наименование вида права	Оперативное управление
112	Размер доли в праве (числитель)	0
113	Размер доли в праве (знаменатель)	1
114	Размер доли в праве (текстом)	0
115	Дата права	09.10.2013
116	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-132

Реквизиты правоустанавливающего документа


4.1.1

117	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
118	Номер правоустанавливающего документа	111-р
119	Дата правоустанавливающего документа	19.08.2013

120	КПП	220406002
121	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
122	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	03.03.2025
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
123	Наименование объекта	здание котельной малой мощности
124	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
125	Назначение объекта	2
126	Назначение (текстом)	нежилое
127	Кадастровый номер	22:34:010504:713
128	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633446
129	Адрес места нахождения (текстом)	659662, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Петропавловский, Паутовский сельсовет, Партизанская, влд. 2а,,
130	Номер строения (сооружения)	влд. 2а
131	Площадь (протяженность)	151.3
132	Единица измерения	Квадратный метр
133	Кадастровая стоимость, руб	473243.36
134	Дата утверждения кадастровой стоимости	28.05.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
5.1		
135	Наименование вида права	Оперативное управление
136	Размер доли в праве (числитель)	0
137	Размер доли в праве (знаменатель)	1
138	Размер доли в праве (текстом)	0
139	Дата права	03.03.2025
140	Номер регистрации права	22:34:010504:713-22/138/2025-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
5.1.1		
141	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
142	Номер правоустанавливающего документа	48-р
143	Дата правоустанавливающего документа	25.02.2025

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков», размещенного в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



**Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
в отношении организации
по состоянию на 21.07.2025**

21.07.2025

(дата формирования выписки)

№ 1201667

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЖУКОВА ДАНИИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(полное наименование организации)

2	2	6	4	0	0	0	8	3	2	/	2	2	6	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет)

Сведения о российской организации

1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации	1022200536159
2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации	05.11.2002
3	ИНН	2264000832
4	КПП	226401001
Наименование и адрес		
5	Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖУКОВА ДАНИИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
6	Сокращенное наименование	МБОУ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖУКОВА Д.А."
7	Адрес (место нахождения) организации	659660,РОССИЯ,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н,,ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ С,ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ,21,-,-

Сведения об учете российской организации в налоговом органе

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

8	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
9	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	01.01.2013
10	Серия, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата	22 003872713, 16.10.2015
11	Код территории муниципального образования по справочнику ОКТМО по месту нахождения российской организации	01633457

Сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельных участков), в том числе в связи с заключением концессионного соглашения

1

12	КПП	226408001
13	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
14	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	16.10.2013
15	Дата выдачи уведомления о постановке на учет в налоговом органе	01.11.2013

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения о земельном участке		
16	Кадастровый номер	22:34:010814:41
17	Условный номер	22:34:010814:41
18	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
19	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
20	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633457
21	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659660, РОССИЯ, Алтайский край, , , с Петропавловское, ул Партизанская, 21, ,
22	Площадь	15001
23	Единица измерения площади	Квадратный метр
24	Кадастровая стоимость, руб	6273268.19
25	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
1.1		
26	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
27	Размер доли в праве (числитель)	1
28	Размер доли в праве (знаменатель)	1
29	Размер доли в праве (текстом)	1
30	Дата права	16.10.2013
31	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-170
Реквизиты правоустанавливающего документа		
1.1.1		
32	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении находящегося в государственной собственности земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам"
33	Номер правоустанавливающего документа	261
34	Дата правоустанавливающего документа	04.11.2002

2

35	КПП	220408002
36	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
37	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	29.04.2020
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения о земельном участке		
38	Кадастровый номер	22:34:010805:23
39	Условный номер	22-77/34-121
40	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
41	Вид разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
42	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633457
43	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДКК	659660, РОССИЯ, Алтайский край, , , с Петропавловское, ул Калинина, 25, 2,
44	Площадь	900
45	Единица измерения площади	Квадратный метр
46	Кадастровая стоимость, руб	91422
47	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023
Сведения о регистрации права земельного участка		
2.1		
48	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
49	Размер доли в праве (числитель)	1
50	Размер доли в праве (знаменатель)	1
51	Размер доли в праве (текстом)	1
52	Дата права	29.04.2020
53	Номер регистрации права	22:34:010805:23-22/019/2020-1
Реквизиты правоустанавливающего документа		
2.1.1		
54	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования"
55	Номер правоустанавливающего документа	249
56	Дата правоустанавливающего документа	06.08.2018

3

57	КПП	226406001
58	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
59	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	16.10.2013
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
60	Наименование объекта	Нежилое здание
61	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
62	Назначение объекта	2

63	Назначение (текстом)	нежилое
64	Кадастровый номер	22:34:010814:232
65	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633457
66	Адрес места нахождения (текстом)	659660, РОССИЯ, Алтайский край, , , с Петропавловское, ул Партизанская, 21, ,
67	Номер строения (сооружения)	21
68	Признак многоквартирного дома	0
69	Вид жилого помещения	0
70	Площадь (протяженность)	3356.8
71	Единица измерения	Квадратный метр
72	Год ввода в эксплуатацию	2013
73	Материал наружных стен	Кирпичные
74	Этажность	3
75	Подземная этажность	0
76	Кадастровая стоимость, руб	151400877.63
77	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024

Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества

3.1

78	Наименование вида права	Оперативное управление
79	Размер доли в праве (числитель)	0
80	Размер доли в праве (знаменатель)	1
81	Размер доли в праве (текстом)	0
82	Дата права	16.10.2013
83	Номер регистрации права	22-22-24/010/2013-144

Реквизиты правоустанавливающего документа

3.1.1

84	Наименование правоустанавливающего документа	Распоряжение
85	Номер правоустанавливающего документа	105-р
86	Дата правоустанавливающего документа	19.08.2013

4

87	КПП	220408001
88	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
89	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	15.12.2017

Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)

Сведения о земельном участке

90	Кадастровый номер	22:34:010808:52
91	Условный номер	22:34:010808:52
92	Категория земли	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
93	Вид разрешенного использования	Для объектов общественно-делового значения
94	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка	01633457
95	Адрес места нахождения (текстом), либо наименование ориентира или описание местоположения ЗУ на ДKK	659660, РОССИЯ, Алтайский край, , , с Петропавловское, ул Партизанская, 22а, ,
96	Площадь	4925
97	Единица измерения площади	Квадратный метр
98	Кадастровая стоимость, руб	2472399.25
99	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2023

Сведения о регистрации права земельного участка

4.1

100	Наименование вида права	Постоянное бессрочное пользование
101	Размер доли в праве (числитель)	1
102	Размер доли в праве (знаменатель)	1
103	Размер доли в праве (текстом)	1
104	Дата права	15.12.2017
105	Номер регистрации права	22:34:010808:52-22/019/2017-2

Реквизиты правоустанавливающего документа

4.1.1

106	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения"
107	Номер правоустанавливающего документа	80
108	Дата правоустанавливающего документа	17.04.2017

4.1.2

109	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О предоставлении находящегося в государственной собственности земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам"
110	Номер правоустанавливающего документа	193
111	Дата правоустанавливающего документа	26.08.2005


5

112	КПП	220406001
-----	-----	-----------

113	Наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации	Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю, код: 2204
114	Дата постановки на учет организации в налоговом органе	15.12.2017
Сведения о принадлежащем организации объекте недвижимого имущества (в том числе земельном участке)		
Сведения об объекте недвижимого имущества		
115	Наименование объекта	Нежилое здание
116	Вид объекта	Иные строения, помещения и сооружения
117	Назначение объекта	2
118	Назначение (текстом)	нежилое
119	Кадастровый номер	22:34:010808:297
120	Код по ОКТМО территории муниципального образования по месту нахождения объекта	01633457
121	Адрес места нахождения (текстом)	659660, РОССИЯ, Алтайский край, , , с Петропавловское, ул Партизанская, 22, а,
122	Номер строения (сооружения)	22
123	Признак многоквартирного дома	0
124	Вид жилого помещения	0
125	Площадь (протяженность)	1495.9
126	Единица измерения	Квадратный метр
127	Год ввода в эксплуатацию	2013
128	Материал наружных стен	Кирпичные
129	Этажность	3
130	Подземная этажность	1
131	Кадастровая стоимость, руб	40495718.33
132	Дата утверждения кадастровой стоимости	01.01.2024
Сведения о регистрации права объекта недвижимого имущества		
5.1		
133	Наименование вида права	Оперативное управление
134	Размер доли в праве (числитель)	0
135	Размер доли в праве (знаменатель)	1
136	Размер доли в праве (текстом)	0
137	Дата права	15.12.2017
138	Номер регистрации права	22:34:010808:297-22/019/2017-2
Реквизиты правоустанавливающего документа		
5.1.1		
139	Наименование правоустанавливающего документа	Постановление "О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения"
140	Номер правоустанавливающего документа	80
141	Дата правоустанавливающего документа	17.04.2017

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков», размещенного в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2026 № 466

с. Петропавловское

Об определении единой
теплоснабжающей организации на
территории муниципального округа
Петропавловский район Алтайского
края

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава муниципального образования муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального округа Петропавловский район Алтайского края муниципальное предприятие «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства».

2. Постановление Администрации Петропавловского района от 20.09.2016 №188 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Петропавловский район Алтайского края» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа Петропавловский район.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации
муниципального округа



А.В. Ожогин